czerpnia ścienna

MISTRAL SLIM 800EC
N=3,1kW 230V

czerpnia ścienna

wentylator VAM
44W 230

ENO-250-9.0-3
9kW 400V

ENO-160-2.0-1
2kW 230V

TD*2-1000/250
250W 230V

TD-350/125S
27W 230V

TD-800/200S
102W 230V

ENO-160-1.6-1
1.6kW 230V

ENO-200-2.4-1
2,4kW 230V

TD-500/160S
59W 230V

DF-315

DF-200

TD*2-800/200
240W 230V

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa [podłogi], m²
1.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	tynk cem.-wap.	23.11
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	101.45
1.3	POCZEKALNIA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	6.03
1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.20
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo – kartonowe	30.51
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.20
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu linoleum	płyty gipsowo – kartonowe	12.51
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina syntetyczna typu linoleum	płyty gipsowo – kartonowe	16.05
1.9	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo – kartonowe	8.33
1.10	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu linoleum	płyty gipsowo – kartonowe	4.90
1.11	IZOLATKA TERMINALNA – CZYSTA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	40.59
1.12	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	5.20
1.13	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu linoleum	płyty gipsowo – kartonowe	4.46
1.14	IZOLATKA – BRUDNA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	26.78
1.15	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	6.30
1.16	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.18
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	płyty gipsowo – kartonowe	5.82
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	płyty gipsowo – kartonowe	2.86
1.19	POKÓJ OPISOWY	wykładzina syntetyczna typu linoleum	płyty gipsowo – kartonowe	18.08
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	168.88
1.21	STANOWISKO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	31.09
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	161.29
1.23	MAGAZYN POŚCIELI – CZYSTY	gres	płyty gipsowo – kartonowe	10.64
1.24	MAGAZYN BRUDNY	gres	płyty gipsowo – kartonowe	8.04
1.25	BRUDOWNIK	terakota	płyty gipsowo – kartonowe	8.95
1.26	MAGAZYN	gres	płyty gipsowo – kartonowe	14.17
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	gres	płyty gipsowo – kartonowe	11.43
	RAZEM:			740.05

OZNACZENIA:

- kanał wywiewny
- kanał nawiewny
- instalacja pary
- kondensat
- trakcje freonowe
- anemostat z filtrem absolutnym
- WL – wentylator łazienkowy
- nawiewnik okienny higrosterowany
- kratka transferowa o pow. czynnej 0.022m2

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM)
- ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM)
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
- FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI
- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kilpury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdi.com.pl www.pracownia.zdi.com.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys.: 4

Obiekt: ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	27/97/Za	Sanitarna	06-2017	