centrala wentylacyjna AF 28
8825 / 7035m3/h
Qgrz.=58,33kW Q chł.=99,68kW
Nel.=10,5kW 3*400V 3064kg

N1W1

wyrzutnia dachowa

agregat skraplający MHA/K 363
Qchł.=98,3kW
Nel.=34,1kW 3*400V I max=74A
Irozr.=199A 770kg

Ø40

agregat skraplający MHA/K 363
Qchł.=98,3kW
Nel.=34,1kW 3*400V I max=74A
Irozr.=199A 770kg

czerpnia dachowa

agregat skraplający MHA/K 91
Qchł.=25,4kW
Nel.=8,6kW 3*400V I max=23A
Irozr.=142A 218kg

N2W2

centrala wentylacyjna AF 10s
2435 / 2070m3/h
Qgrz.=14,79kW Q chł.=27,5kW
Nel.=3,3kW 3*400V 1329kg

jed. zew. AOYG18LFC
Nel.=1,71kW 230V

Ø25

Ø50

Ø40

wyrzutnia dachowa

N3W3

centrala wentylacyjna AF 28
8775 / 7460m3/h
Qgrz.=49,53kW Q chł.=99,11kW
Nel.=10,5kW 3*400V 3064kg

wyrzutnia dachowa

wyrzutnia dachowa

wyrzutnia dachowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| NR | NAZWA | POSADZKA | SUFIT | POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m² |
|---|---|---|---|---|
| T.1 | KLATKA SCHODOWA K1 | gres | tynk | 20.30 |
| T.2 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | terakota | tynk | 21.43 |
| | RAZEM: | | | 41.73 |

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| | ZAKRES OPRACOWANIA |
| | ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM) |
| | ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM) |
| | ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI |
| | FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI |
| | ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH |

OZNACZENIA:

- kanał wywiewny
- kanał nawiewny
- instalacja pary
- kondensat
- trakcje freonowe
- anemostat z filtrem absolutnym

WŁ - wentylator łazienkowy


ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kilpury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracowniazdizam.pl


Nazwa i adres inwestycji:
**DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO**
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
**dz. nr 94/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość**

Inwestor:
**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10**

Stadium: **PB**

Nr rys.: **6**

Obiekt:
**ROZBUDOWA**

Tytuł rysunku:
RZUT DACHU.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Skala: **1:100**

| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Branża | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Marek Szpyra | LUB/0008/POOS/11 | Sanitarna | 06-2017 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Dariusz Oparowski | 27/97/Za | Sanitarna | 06-2017 | |