TD-350/125SILENT
27W 230V

wentylator VAM
44W 230

wentylator VAM
44W 230

wyrzutnia ścienna

nagrzewnica Ø315
3kW , 400V

MISTRAL P 1100EC
N=760W 230V

WŁ

wyrzutnia ścienna

MISTRAL SLIM 400EC
N=1,9kW 230V

WŁ

jed. wew. ASYG18LFCA
Qgrz.=6,3kW Qch.=5,2kW

czerpnia 1000*1000

MISTRAL SLIM 400EC
N=1,9kW 230V

czerpnia ścienna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA		POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1	PRZEDSIONEK		gres	płyty z włókien mineralnych	4.58
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	84.14
0.3		POCZEKALNIA II	gres	płyty z włókien mineralnych	28.50
0.4		POCZEKALNIA III	gres	płyty z włókien mineralnych	37.06
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	10.80
0.6	KOMUNIKACJA		gres	płyty z włókien mineralnych	66.83
0.7	ARCHIWUM		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	14.37
0.8	TOALETA MĘSKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.48
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	płyty z włókien mineralnych	9.36
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.43
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.70
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.39
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	17.70
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.19	KLATKA SCHODOWA K1		gres	tynk cem. - wap.	22.80
0.20	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ		terakota	płyty gipsowo - kartonowe na podwieszonej aparatości na stopci	4.40
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	14.11
0.22	ŁAZIENKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe na podwieszonej aparatości na stopci	2.91
0.23	TOALETA DAMSKA Z DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.68
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	4.67
0.25	GABINET EKG		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	32.62
0.26	BIURO		panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	10.26
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	4.90
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	6.79
0.29	GABINET - PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	35.41
	RAZEM:				517.76
0.30	PRZEDSIONEK		istniejąca	tynk cem. - wap.	14.99

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM)
- ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM)
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
- FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI
- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

OZNACZENIA:

- kanał wywiewny
- kanał nawiewny
- instalacja pary
- kondensat
- trakcje freonowe
- anemostat z filtrem absolutnym

Wł. - wentylator łazienkowy

- nawiewnik okienny higrosterowany
- kratka transferowa o pow. czynnej 0.022m2

ZDI SP. Z O.O.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracowniazdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys. 3

Obiekt:
ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Operowski	27/97/Za	Sanitarna	06-2017	