czerpnia ścienna 600*300

315*400

400*315

SDA 623*623 1065m3/h

SDA 623*623 1070m3/h

535*535*78 625m3/h

535*535*78 630m3/h

SK 6.875m

SK 6.85m

SK 6.85m

SK 6.875m

SK 6.875m

SK 6.875m

KRZ 150

KRZ 150

Ø9.52/15.88mm

Ø6.35/ 12.7mm

Ø160 135m3/h

Ø160 160m3/h

Ø100 50m3/h

Ø100 50m3/h

Ø100 60m3/h

Ø100 60m3/h

Ø100 80m3/h

Ø200 210m3/h

Ø160 150m3/h

Ø200 200m3/h

Ø160 150m3/h

Ø80 20m3/h

250*250

kanał elast. izolowany Ø200 L=1.5m

MISTRAL SLIM 800EC N=3,1kW 230V

czerpnia ścienna 250*250

obudowa EI 120

do wyrzutni dachowej

do wyrzutni Ø125

do wyrzutni Ø125

kratka BXC

kratka BXC

kratka BXC

Ø125

Ø160 115m3/h

wentylator VAM 44W 230

600*200

Ø200 220m3/h

405*405*78 245m3/h

405*405*78 245m3/h

Ø200 220m3/h

RCP-RT- 200 490m3/h

Ø80 20m3/h

ENO-250-9.0-3 9kW 400V

ENO-160-2.0-1 2kW 230V

DF-250 +EU 7

TD*2-1000/250 250W 230V

TD-350/125S 27W 230V Ø125

ENO-160-1.6-1 1.6kW 230V

Ø125 90m3/h

Ø160 120m3/h

RCP-RT-160 165m3/h

305*305*78 165m3/h

DF-200 +EU 7

ENO-200-2.4-1 2,4kW 230V

DF-315 +EU 4

DF-200 + EU 4

TD*2-800/200 240W 230V

czerpnia ścienna 200*200

czerpnia ścienna 300*300

TD-800/200S 102W 230V

TD-500/160S 59W 230V

wyrzutnia ścienna 250*250

wyrzutnia ścienna 200*160

borierka do wys. 85 cm

kratka wentylacyjna

obróbka blacharska fartuch ze spadkiem 1,5% w kierunku rynien

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa podłogi, m²
1.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	tynk cem.-wap.	23.11
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	101.45
1.3	POCZEKALNIA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	6.03
1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z zatwierdzonej odpornością na wilgoć	4.20
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	30.51
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z zatwierdzonej odpornością na wilgoć	4.20
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.51
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	16.05
1.9	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	8.33
1.10	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	4.90
1.11	IZOLATKA TERMINALNA - CZYSTA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	40.09
1.12	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z zatwierdzonej odpornością na wilgoć	5.20
1.13	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	4.46
1.14	IZOLATKA - BRUDNA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	26.78
1.15	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z zatwierdzonej odpornością na wilgoć	6.30
1.16	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z zatwierdzonej odpornością na wilgoć	4.18
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	płyty gipsowo - kartonowe	5.82
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.86
1.19	POKÓJ LEKARSKI	wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	18.08
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	168.86
1.21	STANOWISKO MASZORU PIELĘGNIARSKIEGO	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	31.09
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	161.29
1.23	MAGAZYN POŚCIELI - CZYSTY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	10.64
1.24	MAGAZYN BRUDNY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	8.04
1.25	BIELIZOWNIK	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	8.95
1.26	MAGAZYN	gres	płyty gipsowo - kartonowe	14.17
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	gres	płyty gipsowo - kartonowe	11.43
	RAZEM			740.05

OZNACZENIA:

- kanał wywiewny
- kanał nawiewny
- instalacja pary
- kondensat
- trakcje freonowe
- anemostat NAF NS8 z filtrem absolutnym H 13

WŁ - wentylator łazienkowy

- nawiewnik okienny higrosterowany
- kratka transferowa o pow. czynnej 0.022m2
- klapa p.poż.

SK 10,675m - spód kanału 10,675m

LEGENDA:

	ZAKRES OPRACOWANIA
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM)
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM)
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
	FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI
	ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ZDI PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kleparz 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdiam.pl www.pracownia.zdiam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW

Nr rys.: 4

Obiekt:
ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	27/97/Za	Sanitarna	06-2017	