centrala wentylacyjna AF 28
8825 / 7035m3/h
Qgrz.=58,33kW Q.chł.=99,68kW
Nel.=10,5kW 3*400V 3064kg

czerpnia ścienna
1000*1000

N1a-14
8825m3/h

N1a-13

N1-1

N1a-12

N1a-6 N1a-7 N1a-9 N1a-10

N1a-5

N1a-3 N1a-2

N1a-4

500*1000

N1a-11

1200*400

N1-5

W-4

N1W1

W1a-3

wyrzutnia dachowa
400*400

N1a-1

wyrzutnia ścienna
1610*1000

W1a-4
7035m3/h

W1a-1

W1a-2

W-1 W-2 W-3

N1-3

N1-4

W-5

N1-2

trakcja freonowa
Ø 42/28 mm

agregat skraplający MHA/K 363
Qchł.=98,3kW
Nel.=34,1kW 3*400V Imax=74A
Irozr.=199A 770kg

W3-11

1000*400

W3-12

W3-10

jed. zew. AOYG30LMTA
Q=8kW Nel.=2,41kW 230V

jed. zew. AOYG14LUC
Q=4,2kW Nel.=1,38kW 230V

trakcja freonowa
Ø9.52/15.88mm

W3-9

W3-7

trakcja freonowa
Ø6.35/ 12.7mm

N3-7

W3-6

turbowent Ø160

1000*500

N3-8

N3-6

wyrzutnia dachowa
Ø200

W3-5

wyrzutnia dachowa
Ø250

N3-5

W3-3

N3-1

W3-4

N3W3

N3a-1

W3a-2

W3a-3

W3a-4

N3a-4
8775m3/h

N3-4

N3-3

N3-2

W3-1

W3-2

N3a-3

czerpnia ścienna
1610*1000

wyrzutnia dachowa
Ø125

wyrzutnia dachowa
Ø250

wyrzutnia dachowa
Ø125

centrala wentylacyjna AF 28
8775 / 7460m3/h
Qgrz.=49,53kW Q.chł.=99,11kW
Nel.=10,5kW 3*400V 3064kg

wyrzutnia dachowa
250*250

wyrzutnia dachowa
200*200

trakcja freonowa
Ø 6.35/12.8 mm

jed. zew. AOYG18LFC
Q=5,2kW, Nel.=1,71kW 230V

czerpnia dachowa
600*200

600*250

N2-9 N2-8 W2-9

W2-7 W2-6 N2-7 N2-4

W2-5 N2-6 N2-3 W2-4

N2-5 N2-2

N2W2

N2-1

W2-3

N2a-16
2435m3/h

czerpnia ścienna
600*400

N2a-14

N2a-13

N2a-12

agregat skraplający MHA/K 91
Qchł.=25,4kW
Nel.=8,6kW 3*400V I max=23A
Irozr.=142A 218kg

agregat skraplający MHA/K 363
Qchł.=98,3kW
Nel.=34,1kW 3*400V I max=74A
Irozr.=199A 770kg

centrala wentylacyjna AF 10s
2435 / 2070m3/h
Qgrz.=14,79kW Q.chł.=27,5kW
Nel.=3,3kW 3*400V 1329kg

jed. zew. AOYG18LFC
Q=5,2kW Nel.=1,71kW 230V

trakcja freonowa
Ø 28/12 mm

W2-2

W2-1

N2a-11

trakcja freonowa
Ø 6.35/12.8 mm

Ø25

Ø20

Ø15

Ø50

Ø50

turbowent Ø160

Ø20

Ø15

Ø40

Ø40

trakcja freonowa
Ø 42/28 mm

N2W2

N2a-1

W2a-1

N2a-10

N2a-9

N2a-2

N2a-8

N2a-7

W2a-2

N2a-3

N2a-5

N2a-6

W2a-8
2070m3/h

N2a-4

W2a-7

W2a-3

W2a-4

W2a-5

wyrzutnia ścienna
500*400

W3a-5

W3a-6

W2a-6

wyrzutnia ścienna
1000*1000

W3a-7

W3a-8

W3a-9

W3a-10
7460m3/h

wyrzutnia dachowa
Ø250

wyrzutnia dachowa
Ø125

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NR | NAZWA | POSADZKA | SUFIT | POWIERZCHNIA użytkowa [podłogi] m² |
| T.1 | KLATKA SCHODOWA KI | gres | tynk | 20.30 |
| T.2 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | terakota | tynk | 21.43 |
| | RAZEM | | | 41.73 |

OZNACZENIA:

- kanał wywiewny
- kanał nawiewny
- instalacja pary
- kondensat
- trakcje freonowe
- anemostat z filtrem absolutnym

WŁ - wentylator łazienkowy

LEGENDA:

| |
|---|
| ZAKRES OPRACOWANIA |
| ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM) |
| ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM) |
| ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI |
| FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI |
| ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH |

ZDI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa:
**DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO**
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
**dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość**

Inwestor:
**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10**

Stadium: PW

Nr rys. 6

Obiekt:
**ROZBUDOWA**

Tytuł rysunku:
RZUT DACHU.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Skala: 1:100

| Imię i nazwisko | | Nr uprawnień | Branża | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Marek Szpyra | LUB/0008/POOS/11 | Sanitarna | 06-2017 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Dariusz Oparowski | 27/97/Za | Sanitarna | 06-2017 | |