Załącznik nr 2

KARTY POMIESZCZEŃ
PARTER

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Hall wejściowy /poczekalnia I , poczekalnia II , poczekalnia III , rejestracja/**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 4,58 + 84,08+28,50+36,98+10,80=164,94m^2

Wykończenie	Posadzki	Gres / Kamień naturalny
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Odbojnice odbojoporęcze wg opisu
	Sufit	Podwieszony z płyt z włókien mineralnych
	Stolarka okienna	Zestaw elewacyjny aluminiowo – szklany
	Stolarka drzwiowa	Drzwi wejściowe główne - systemowa stanowiąca element zestawu elewacyjnego aluminiowo – szklanego o szerokości 200cm w świetle ościeżnicy. Drzwi na wydzieloną klatkę schodową – aluminiowo – szklane o szerokości 120cm w świetle ościeżnicy. Drzwi posiadające atest dopuszczający je do stosowania w obiektach służby zdrowia. Pozostałe drzwi wg kart poszczególnych pomieszczeń.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (°C)	20°C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50lx w nocy ; stanowisko rejestracji 300lx oraz miejscowe 500lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	3 gniazda na wysokości 30cm co 50m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	Stanowisko rejestracji	Trzy zestawy komputerowe, fotele szafki z szufladami, podblatowe
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Komunikacja**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.6
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 66,91m^2

Wykończenie	Posadzki	Gres
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Odbojnice Odbojoporęcze wg opisu
	Sufit	Podwieszony z płyt z włókien mineralnych
	Stolarka okienna	Nie dotyczy
	Stolarka drzwiowa	Drzwi zewnętrzne – aluminiowo – szklane o szerokości 180cm w świetle ościeżnicy dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 50m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Archiwum**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.7
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 14,34m^2

Wykończenie	Posadzki	Terakota, cokół na ścianie 10cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Drzwi rozsuwane - 2 x 80 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (^oC)	16^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	-

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 1,20m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafy , regały	Ilość dostosować do potrzeb
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Toaleta męska**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.8
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 5,62m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 80cm, 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50m^3/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią (+ umywalka z baterią stojącą uruchamianą ręcznie w kabinie ustępowej)	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Pisuar + zawór ze złączką do węża + wpust podłogowy	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
3.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym)	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	-	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Toalety personelu**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.90,0.24
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 3,48 + 2,25 = 5,73m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 80cm, 90cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50m^3/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią (+ umywalka z baterią stojącą uruchamianą ręcznie w kabinie ustępowej	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym)	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	-	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Szatnia**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.10
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 9,36m^2

Wykończenie	Posadzki	Gres
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Odbojnice odbojoporęcze wg opisu
	Sufit	Podwieszony z płyt z włókien mineralnych
	Stolarka okienna	Nie dotyczy
	Stolarka drzwiowa	Nie dotyczy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Lada szatniowa	
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Gabinet lekarski do badań pacjentów - typ niezabiegowy**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.18
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 12,41 + 14,49 + 12,84 + 12,74 + 12,34 + 12,96 + 12,96m^2 = 90,74m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Drewniana, PCV lub aluminiowa posiadająca atest higieniczny dopuszczający ją do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT architektury

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	1szt.
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Gabinet lekarski do badań pacjentów zabiegowy**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.17
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 18,56m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia odporną na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Przy umywalce i zlewozmywaku jednokomorowym, płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Drewniana, PCV lub aluminiowa posiadająca atest higieniczny dopuszczający ją do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4,0w/h
	Temperatura (^oC)	24^oC
	Uwagi	10% nadciśnienia
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / miejscowo 1000lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	8 gniazd w tym 2 gwarantowane
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowoprądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i zlewozmywak jedokomorowy	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik automatyczny bezdotykowy mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk , ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	1szt.
	Krzesło , taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania
	Kozetka lekarska	1szt.
	Parawan	1szt.
	Lampa bakteriobójcza przepływowa - statywowa ruchoma	1szt
	Negatoskop	1szt.
	Szafki lekarskie na narzędzia i leki	2szt.
	Stolik zabiegowy	1szt.

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Szatnia z łazienką**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.20
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 4,40m^2

Wykończenie	Posadzki	Istniejąca
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Istniejący
	Stolarka okienna	Zestaw aluminiowo – szklany
	Stolarka drzwiowa	Drzwi wejściowe stanowiące element zestawu aluminiowo-szklanego o szerokości 140cm w świetle ościeżnicy. Drzwi wewnętrzne na klatkę schodową – stalowe o odporności pożarowej wg proj. architektury, o szerokości 140cm w świetle ościeży. Drzwi na stołówkę – stanowiące element systemu aluminiowo-szklanego o szerokości 140cm w świetle ościeżnic. Drzwi posiadające atest dopuszczający je do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	1gniazdo na wysokości 30cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-

	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie socjalne**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.21
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 14,04m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce i zlewozmywaku jednokomorowym, płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Drewniana, PCV lub aluminiowa posiadająca atest higieniczny dopuszczający ją do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Zlewozmywak jednokomorowy	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Stolik z blatem laminowanym	1szt.
	Krzesła, fotele	wg zapotrzebowania
	Blat przyścienny	wg obmiaru

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Łazienka**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.22
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 2,89m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo – kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 80cm, 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	50m^3/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym)	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
3.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Poręcze (pochwyty) w kabinach natryskowych	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Toaleta damska/dla os. niepełnosprawnych**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.23
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 5,68m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4w/h
	Temperatura (^oC)	24^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym)	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	Wg zapotrzebowania
	Dozownik automatyczny bezdotykowy mydła w płynie	Wg zapotrzebowania
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	Wg zapotrzebowania
	Poręcze (pochwyty) dla osób niepełnosprawnych	-
		-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Gabinet lekarski do badań EKG**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.25
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 32,94m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia odporną na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Przy umywalce , płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Zestaw elewacyjny aluminiowo – szklany
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 100cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4,0w/h
	Temperatura (^oC)	24^oC
	Uwagi	10% nadciśnienia
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx / miejscowo 1000lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	10 gniazd
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowoprądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	2szt.
	Aparat do wykonywania badań EKG	1szt
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania
	Kozetka lekarska	2szt.
	Lampa bakteriobójcza przepływowa - statywowa ruchoma	1szt
	Negatoskop	1szt.
	Szafki lekarskie na narzędzia i leki	wg zapotrzebowania
	Stolik zabiegowy	2szt.

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Biuro**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.26
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 10,21m^2

Wykończenie	Posadzki	Panele podłogowe
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Zestaw elewacyjny aluminiowo – szklany
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT architektury

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	1szt.
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Regał z półkami zamykany	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie porządkowe**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.27
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 4,88m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Zlew na wysokości 50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Szafa gospodarcza	Wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie techniczne**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.28
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 6,79m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers)
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	16^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	_	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	-	Wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Gabinet do wykonywania prób wysiłkowych**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 0.29
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 35,15m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV antyelektrostatyczna cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia odporną na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Przy umywalce , płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Drewniana, PCV lub aluminiowa posiadająca atest higieniczny dopuszczający ją do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4,0w/h
	Temperatura (^oC)	22-24^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	6 gniazd na wys.120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń				
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-

Wymagania specjalne: Dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik z odpowiednim zabezpieczeniem różnicowoprądowym

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	3szt.
	Bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych	2szt
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie	1szt
	Parawan	2szt.