Załącznik nr 5

KARTY POMIESZCZEŃ
I PIĘTRO – CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA – ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Komunikacja, poczekalnia, dyżurka pielęgniarska**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.30, 1.31, 1.48, 1.49, 1.51, 1.66, 1.73, 1.79, 1.86
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 102,60 + 11,96 + 13,71 + 42,36 + 88,01 + 24,85 + 12,88 + 4,14 + 16,80 = 317,31m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV, klasa ścieralności – T, klasa użytkowa co najmniej 34/43
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Odbojnice odbojoporęcze
	Sufit	Podwieszany z płyt z włókien mineralnych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Wg kart poszczególnych pomieszczeń
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (°C)	20°C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50lx w nocy
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 50m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT architektury

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Łazienka pacjenta**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.32, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.44, 1.75, 1.77, 1.91
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 4,08 + 3,76 + 3,50 + 3,75 + 3,76 +3,92 + 3,74 + 3,82 + 3,36m^2 = 33,69m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm, 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4w/h
	Temperatura (^oC)	24^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	instalacja przyzywowa

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka – w łazienkach przy salach łóżkowych z baterią stojącą uruchamianą ręcznie; w łazience 1.91 z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym) lub kompakt	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰100 mm	-
3.	Kabina natryskowa	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
5.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	Wg zapotrzebowania
	Dozownik mydła w płynie	Wg zapotrzebowania
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	Wg zapotrzebowania
	Poręcze (pochwyty) w kabinach natryskowych	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Sale łóżkowe chorych**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.39, 1.41, 1.43, 1.74, 1.76
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 14,82 + 11,19 + 27,05 + 23,82 + 37,79 + 37,93 + 37,63 + 17,75 + 36,11 m^2 = 244,09m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest, odboje
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Ramowa aluminiowa – 100, 110, 120 cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	3w/h
	Temperatura (^oC)	25^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na 1 łóżko na 2 obwodach
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	1 gniazdo na 1 łóżko

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	+
	Sprężone powietrze	-
	Tlen	+

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Pomieszczenie	Rodzaj zasilania	Ilość pkt. poboru na jedno stanowisko /łóżko/
Sale łóżkowe chorych	Panel ścienny	4 x gniazdo elektryczne na 2 obwodach umieszczone na dolnej płaszczyźnie panelu 2 x gniazdo ekwipotencjalne 1 x otwór dla systemu przyzywowego 1 x otwór z zaślepką 1 x punkt poboru dla tlenu i 1 x punkt poboru dla próżni W panelach 2- i 3-stanowiskowych punkty poboru gazów medycznych umieszczone w panelu między łóżkami 1 x oświetlenie miejscowe komponent LED 7 x 1,5W, włącznik w manipulatorze systemu przyzywowego, dostawa manipulatora nie jest objęta w dostawie panelu 1 x oświetlenie ogólne LED 1 x 68W, 4000 K, 6500 lm, włącznik poza panelem 1 x oświetlenie nocne LED 1 x 1,5W, włącznik poza panelem
Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Łóżka szpitalne	wg rysunku
	Szafki pacjentów	wg rysunku
	Panele nadłóżkowe	wg załącznika

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pokoje lekarzy, gabinet naukowy**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.45, 1.46, 1.52, 1.63, 1.88
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 20,25 + 20,30 + 19,66 + 21,69 + 12,37m^2 = 94,27m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce fartuch z materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących.
	Sufit	Płyty gipsowo – kartonowe
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	4 x RJ45

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	wg zapotrzebowania
	Sofa	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Sekretariat, gabinet ordynatora, gabinet oddziałowej**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.47, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 21,36 + 17,29 + 19,31 + 3,12 + 14,77m^2 = 75,85m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna lub panele podłogowe
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce fartuch z materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących.
	Sufit	Płyty gipsowo – kartonowe
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90, 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	4 x RJ45

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	_	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Biurko + komputer	wg zapotrzebowania
	Stół, krzesła	wg zapotrzebowania
	Szafy, regały	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Sala konferencyjna**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.50
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 59,78m^2

Wykończenie	Posadzki	Cienkowarstwowa wylewka cementowa grafitowa polerowana
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce fartuch z materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących.
	Sufit	Płyty gipsowo – kartonowe
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90, 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	4 x RJ45

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	_	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Stół konferencyjny	4 szt.
	Krzesła konferencyjne	40 szt.
	Rzutnik z ekranem	wg zapotrzebowania
	Ekrany	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Toaleta personelu, toaleta dla osób odwiedzających**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.54, 1.58, 1.65, 1.89
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 2,89 + 2,79 + 3,88 + 3,75m^2 = 13,31m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych, w łazienkach o zwiększonej odporności na wilgoć
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 80, 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4w/h
	Temperatura (^oC)	20 oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym) lub kompakt	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	Wg zapotrzebowania
	Dozownik mydła w płynie	Wg zapotrzebowania
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	Wg zapotrzebowania
	Poręcze (pochwyty) w kabinach natryskowych	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Łazienka personelu**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.64, 1.72
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 4,56 + 3,56m^2 = 8,12m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych, w łazienkach o zwiększonej odporności na wilgoć
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 80, 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4w/h
	Temperatura (^oC)	24^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
2.	Muszla WC z systemem Duofix (lub innym równoważnym) lub kompakt	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰100 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	Wg zapotrzebowania
	Dozownik mydła w płynie	Wg zapotrzebowania
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	Wg zapotrzebowania
	Poręcze (pochwyty) w kabinach natryskowych	-
	Dozownik płynu odkażającego	Wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Poczekalnia z rejestracją**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.59
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 20,84m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Odbojnice odbojoporęcze wg opisu
	Sufit	Podwieszony z płyt z włókien mineralnych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Systemowa stanowiąca element zestawu aluminiowo – szklanego o szerokości 110cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 50lx w nocy ; stanowisko rejestracji 300lx oraz miejscowe 500lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	3 gniazda na wysokości 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	1x RJ45

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	Stanowisko rejestracji	Trzy zestawy komputerowe, fotele szafki z szufladami, podblatowe
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Gabinet badań, pokój badań – próby wysiłkowe**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.60, 1.61, 1.62
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 21,49 + 34,75 + 12,43m^2 = 68,67m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 120cm w świetle ościeżnicy / aluminiowo – szklane o szer. 110cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd na wys. 120cm + w gabinecie prób wysiłkowych 2 gniazda na wys. 30cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT architektury

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny środka odkażającego w płynie	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	1szt.
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie techniczne**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.67
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 6,06m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers)
	Sufit	Tynk cementowo - wapienny
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	_	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	-	Wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie pielęgniarek biurowe / zabiegowe/**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.68, 1.69
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 14,93 + 8,80m^2 = 23,73m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Przy umywalce płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 100cm w świetle ościeżnicy / aluminiowo – szklane o szer. 100cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	500 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	4 gniazd na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	Wg PT architektury

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią stojącą uruchamianą bez kontaktu z dłonią /w gabinecie biurowym/	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny środka odkażającego w płynie	1 szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Biurko + komputer	1szt.
	Krzesło, taboret	wg zapotrzebowania
	Szafki lekarskie, regały zamykane	wg zapotrzebowania

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Kuchnia oddziałowa**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.70
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 13,73m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi, posiadającymi atest. Przy umywalce i zlewozmywaku jednokomorowym płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	3 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Zlewozmywak dwukomorowy	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Blat przyścienny	wg obmiaru

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenie socjalne**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.71
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 16,10m^2

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina syntetyczna typu tarket, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi, posiadającymi atest. Przy umywalce i zlewozmywaku jednokomorowym płytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny płytek szczelne
	Sufit	Podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Gniazda 230V	3 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
2.	Zlewozmywak jednokomorowy	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	⍰⍰50 mm	-
3.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik automatyczny bezdotykowy mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Stolik z blatem laminowanym	1szt.
	Krzesła, fotele	wg zapotrzebowania
	Blat przyścienny	wg obmiaru

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Brudownik**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.78
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 13,22m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest (np. Beckers) Płytki ceramiczne (do wys. 2 m lub pełnej). Spoiny płytek szczelne.
	Sufit	Płyty gipsowo – kartonowe o zwiększonej odporności na wilgoć
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	6w/h
	Temperatura (^oC)	16^oC
	Uwagi	10% podciśnienia
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Myjka-dezynfektor Getinge 2000 lub równoważny	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
3.	Zlewozmywak jednokomorowy z baterią z wyciąganą wylewką	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
5.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny mydła w płynie	1szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizacji)	1szt.
	Dozownik bezdotykowy automatyczny środka dezynfekcyjnego	1szt.
	Szafka z półkami	1szt.
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Magazyn czysty**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 16,31 + 4,58 + 21,14 + 9,01 + 11,24 + 34,13m2 = 96,41 m^2

Wykończenie	Posadzki	Gres
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Podwieszony z płyt z gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana / aluminiowo - szklana o szerokości 100 cm, 110 cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	100 - 200 lx
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 50m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Regały lub szafki z półkami	Ilość dostosować do potrzeb
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Przygotowanie pacjenta**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. 1.90
Oddział: Kardiologiczny	Powierzchnia w /m^2/ 4,50m^2

Wykończenie	Posadzki	Terakota
	Ściany	Malowane farbami łatwo zmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4,0/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Zasilanie urządzeń

L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rysunku	Parametry	Uwagi
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Instalacje sanitarne	Woda	-
	Kanalizacja sanitarna	-
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	Szafki ubraniowe	Wg wyposażenia technologicznego
	-	-