



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 25.08.2017

AOT.R.374.240 . 2017



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej wykonawczej dla wykonania modernizacji - przebudowy pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w związku z tworzeniem serwerowni w pom. Nr 2/51 w Bloku B.”

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

W związku z § 2 ust. 8, 9, 10 i 11 wzoru umowy, dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego, proszę o określenie wymaganej ilości przyjazdów na obiekt koniecznych do zrealizowania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimum 3 przyjazdów na obiekt związany z projektem tj.

- Dwa przyjazdy w trakcie prac budowlanych na wniosek Zamawiającego,
- Trzeci po zakończeniu robót budowlanych i udział w komisji uczestniczącej w odbiorze końcowym prac. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru udział w kolejnym odbiorze/ odbiorach, do czasu podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIEŃIA
PIERŚNIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek