
PRZEDMIAR ROBÓT-ZADANIE III-REMONT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH NA I PIĘTRZE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

NAZWA INWESTYCJI : PRZEPROWADZENIE REMONTU I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BLOKU A DLA OD-
DZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : 22-400 Zamość ul. Aleja Jana Pawła II 10
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTORA : 22-400 Zamość ul. Aleja Jana Pawła II 10
BRANŻA : Sanitarna CPV - 24111500-0 Gazy medyczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Oparowski

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż paneli	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
2	kalk. własna	Demontaż skrzynek i tablic	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.01	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.01	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
5	kalk. własna	Wpięcie do istn. instalacji	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 4 0405-01	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 8 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 4 0405-01	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 4 0405-02	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- mieszkalnych	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	kalk. własna	Podłączenie nowych paneli do instalacji istn.	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych	kpl.		
		36	kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 2-15 0617-02	Skrzynka zaworowo-informacyjna SZKG-2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha- nie	pkt.pob · pkt.pob ·	36.000	
		36			
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba wytrzy- małości mechanicznej - pierwsze 30 m	odc.30 m odc.30 m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0633-01 analogia	Próba krzyżowa i przeszkód w przepływie	pkt.pob · pkt.pob ·	36.000	
		36			
				RAZEM	36.000
16	KNR 2-15 0633-01 analogia	Kontrola funkcjonowania punktów poboru	pkt.pob · pkt.pob ·	36.000	
		36			
				RAZEM	36.000
17	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś- nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.30 m odc.30 m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-08 0805-03	Malowanie symboli	znak.		
		12	znak.	12.000	
				RAZEM	12.000