moc falownika	moc silnika	przewody siłowe	ES
kW	kW	mm^2	A
15	11,5	10	B50



UWAGA !

W zależności od mocy silnika napędowego przekroje czterech przewodów zasilających szafę i przewodu ochronnego oraz bezpieczniki należy stosować zgodnie z załączoną tabelą.

Jeżeli instalacja jest wykonywana przewodem kabelkowym, to przekrój przewodu ochronnego PE może być taki sam jak przekrój przewodów roboczych.

W przypadku gdy nie stosuje się zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, to przekrój przewodu ochronnego nie może być mniejszy niż 4 mm².

W przypadku zasilania linią czteroprzewodową należy założyć zworę pomiędzy zaciskami N i PE. Punkt rozdziału PE i N uziemić.

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość			
Opracowanie:	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego			
Lokalizacja:	ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość	dz. nr ewid. 84/7, obręb Miasto Zamość		
Studium:	Projekt wykonawczy	Branża:	Konstrukcja	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Daniel Kądzierski	LUB/0231/POOK/10		01.2018
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84		
Skala: --	Tytuł rysunku: Wytyczne producenta – sterowanie dźwigu			Nr rys.: W-3