

Schemat ideowy Tablicy Rozdzielczej TR-4



| Oznaczenie urządzenia | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q7 | Q8 | Q9 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| Oznaczenie zacisku | | K/4/1 | K/4/2 | K/4/3 | K/4/4 | K/4/5 | S/4/6 | OSW AW |
| Opis | Wyłącznik różnicowoprądowy | Klimatyzator jednostka zewnętrzna | Klimatyzatory jednostka wewnętrzna Pomieszczenia: 1/154a 1/154b 1/154c 1/155 | Klimatyzator jednostka zewnętrzna | Klimatyzatory jednostka wewnętrzna Pomieszczenia: 1/161 1/162 | System rejestracji: ekrany oraz biletoautomaty | LPD-1 Szafa RACK 19 | Oświetlenie awaryjne dla I piętra |
| Moc | | 12kW | 0,3kW | 2,3kW | 0,3kW | 2,5kW | 2,0kW | 0,04kW |
| Długość kabla | | 22m | 68m | 36m | 67m | 98m | 44m | 88m |
| Przekrój przewodu | | 3x4 | 3x2,5 | 3x4 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
| Typ kabla | | YDY2o | YDYp | YDY2o | YDYp | YDYp | YDYp | PH90 HDGS |
| Typ izolacji kabla | | polwinil | polwinil | polwinil | polwinil | polwinil | polwinil | bezhalogenowa |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|---------------|
| Investor: | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Powieła Jana Powieła II w Zamieście | | | |
| ul. Al. Jana Powieła II 10, 22-400 Zamieście | | | | |
| Opiecomi: | Geo-Projekt Inwest Sp. z o.o. 23-200 Krasnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082 | | | |
| Temat: | Wykonanie remontu Boku D w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Powieła II w Zamieście - instalacje elektryczne | | | |
| Lokalizacja: | ul. Al. Jana Powieła II 10, 22-400 Zamieście | dz. nr ewid. 84/7, obręb Miasto Zamieście | | |
| Studium: | Projekt wykonawczy | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Kędziński | | LUB/146/PDCE/10 | |
| Sprowadzający: | mgr inż. Tomasz Kopeć | | LUB/132/PWCE/10 | 01.2018 |
| Słowo: | Tytuł rysunku: TR-4 SCHEMAT IDEOWY | | | Nr rys.: E-10 |