

AT.R.334.50.2.2023

Nazwa zadania: Dostawa 2szt. wodnych pomp próżniowych typ PW4.21.1.1010 w komplecie ze sprzęgłem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Zamościu”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wodne pompy próżniowe typ PW4.21.1010 w komplecie ze sprzęgłem - 2 szt.

Parametry techniczne pompy typ PW 4.21.1.1010(w komplecie ze sprzęgłem)

Wydajność min.40m³/h

Wydajność max.80m³/h

Ciśnienie zasysania max 213/hPa

Prędkość obrotowa 1450 obr/min

Gwarancja: 24 miesiące

Termin realizacji: do 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.

Sporządził:

Mieczysław Rocznik

insp.ds.gazów medycznych