



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 lipca 2016 r.

AG.ZP.3320.45. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy pomieszczeń rejestracji i pobierania próbek w Laboratorium Analitycznym. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie podstawowych parametrów technicznych dla Kiosku Informatycznego do podawania wyników (poz. 2 rys. T1a). W opisie technicznym brakuje wytycznych czy wyniki badań mogą być drukowane ze strony www zamawiającego, na której pacjent może się logować do systemu i wydrukować wynik?

Wyjaśnienie: Zamawiający jest w posiadaniu aplikacji drukującej wyniki w oparciu o wczytany kod kreskowy. Istotne jest odpowiednie wyposażenie sprzętowe kiosku:

- drukarka laserowa A4, podajnik min. 500 szt.
- komputer osobisty z ekranem dotykowym
- czytnik kodów kreskowych

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej (ath) przedmiarów robót oraz (dwg) rysunków.

Wyjaśnienie: Obowiązujące są pliki udostępnione przez zamawiającego.

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie podstawowych parametrów wydruku dla Kiosku Informatycznego tj. szerokość, rodzaj papieru (czy może być na termicznym)? Czy Kiosk informatyczny może być wiszący? W jaki sposób klient będzie się identyfikował (karta, kod, login)?

Wyjaśnienie: Parametry wydruku dla kiosku informatycznego:

Kiosk powinien być wyposażony w komputer z monitorem dotykowym (system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem, drukarkę laserową mono A4, z podajnikiem o pojemności co najmniej 500 szt., czytnikiem kodów kreskowych. Szpital jest w posiadaniu aplikacji zintegrowanej z systemem LIS do samoobsługowego wydruku wyników na podstawie udostępnionego pacjentowi kodu kreskowego.

Pytanie:

Prosimy o podanie obligatoryjnego oprogramowania dla zestawów komputerowych szt. 5 (poz. 15, Opis – Projekt wewnątrz) składających się z - Monitor Philips 223V5LSB/00, komputer, klawiatura, myszka, czytnik kodów kreskowych. Prosimy również o podanie



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWY CHMIELANIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

parametrów technicznych komputerów wchodzących w skład w/w zestawów.

Wyjaśnienie: Zamawiający poniżej zamieszcza specyfikację do komputerów określonych w poz.15 „opis-projekt wnętrz”:

Atrybut	Specyfikacja
Typ	Komputer stacjonarny.
Zastosowanie	Aplikacje biurowe
Procesor	Wielordzeniowy (min. 2 fizyczne rdzenie) i posiadać wynik min. 3005 w teście PassMark High Mid Range CPUs https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
Pamięć operacyjna	Pojemność min. 4 GB DDR3, maksymalna pojemność min 8 GB
Wydajność grafiki	Zintegrowana Zestaw powinien min. wspierać technologię DirectX w wersji 9c i OpenGL
Parametry pamięci masowej	Dysk twardy o pojemności min 500 GB. 3,5 cala. SATA
Wyposażenie	Liczba portów USB – co najmniej 8 (w tym na panelu przednim 2), mysz i klawiatura w standardzie USB, klawiatura w układzie standardowym (klawisze funkcyjne dodatkowe - takie jak uśpienie, obsługa multimediiów, itp. w miejscach „dodatkowych”- nie kolidujących z klasycznym układem klawiszy), Port LPT min 1 (dopuszczamy karty PCI) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Napędy	Funkcja: odczyt – zapis Standard: DVD\CD
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinno przekraczać 40dB
System operacyjny	Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem (z prawem doinstalacji Windows 7 Professional PL 64-bit) w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego.
Niezawodność/ jakość wytwarzania	Wymagane jest oświadczenie że, sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO9001 oraz ISO 14001
Warunki gwarancji	2 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 2 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 - telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w. terminie podstawianie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).
Wsparcie	Dostęp do aktualnej bazy sterowników zainstalowanych w

techniczne	komputerze urządzeń, realizowany przez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji) Wymagana możliwość otwierania obudowy i dodawania komponentów w trakcie trwania gwarancji.
	Sprzęt fabrycznie nowy

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. 4,2 mm pow. poziomych (poz. 33 d.4 – Przedmiar robót branży budowlanej). W STWiORB oraz opisie projektu branży architektonicznej pozycja nie występuje.

Wyjaśnienie: Tak, należy wykonać izolację jak w Przedmiarze robót branży budowlanej poz. 33 d.4.

Pytanie:

Prosimy o zwiększenie ilości robót w poz. 59 d.7 Przedmiaru robót budowlanych – Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60. pomierzona, rzeczywista pow. sufitów podwieszanych to ok. 67 m².

Wyjaśnienie: Tak, należy zwiększyć poz. 59 d.7 o 19,27 m² aby łączna ilość sufitów podwieszanych wynosiła 67,00 m².

Pytanie:

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót budowlanych poniższych nieuwjętych pozycji:

- poz. 8 „Opis projektu wnętrz” - Kontuar rejestracji szt. 1
- poz. 24 „Opis projektu wnętrz” - Stolik podręczny szt. 5
- poz. 42 „Opis projektu wnętrz” - Szafka podręczna z blatem zmywalnym szt. 1
- poz. 55 „Opis projektu wnętrz” - Podświetlany napis o treści – Laboratorium Analityczne szt. 1. Prosimy o podanie bliższych danych dot. wyglądu „Podświetlanego napisu – Laboratorium Analityczne” tj. gabaryty, materiał, typ oświetlenia itp.

Wyjaśnienie: Przedmioty wymienione w zestawieniu projektowego wyposażenia należy ująć w oddzielnym zestawieniu wraz z ich wyceną (dot. przedmiotów, które należy zakupić lub zamówić a nie są ujęte w przedmiarach). Poz. 55 Podświetlany napis o treści – Laboratorium Analityczne należy wykreślić z zestawienia i nie ujmować w wycenie.

Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i zamieszczenie na stronie zamawiającego specyfikacji elementów instalacji wentylacji mechanicznej.

Wyjaśnienie: Zamawiający, w załączniku do wyjaśnień, przedstawia „Zbiorcze Zestawienie materiałów” w tym elementów instalacji wentylacji mechanicznej.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek