



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 września 2016 r.

AG.ZP.3320.54. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i narzędzi dla Działu Obsługi Technicznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 7 poz. 1 - 3:

Czy wymagana jest żarówka w technologii COG, tańsza jest wersja z diodami SMD?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje żarówki LED w wykonaniu Filament (technologia COG).

Pytanie dot. zadania 7 poz. 6:

W związku z Rozporządzeniem Komisji UE z dnia 18 marca 2009, zgodnie z którym wycofywane są z rynku źródła rtęciowe oraz rtęciowo – żarowe o wysokich mocach prosimy o wykreślenie.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 7 poprzez wykreślenie poz. 6.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 7:

Czy wymagana jest wersja ściemnialna?

Wyjaśnienie: Wymagana jest wersja ściemnialna.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8:

Proszę o określenie długości całkowitej tuby LED-owej.

Wyjaśnienie: Długość całkowita 1215 mm, długość tuby LED 1200 mm.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 16:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie panelu LED-owego z ramką natynkową?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 6:

Czy chodzi o lampę rtęciową LRF 125W?

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 7 poprzez wykreślenie poz. 6.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 7:

Czy zamawiający dopuści zaferowanie lamp LED o mocy 6 W?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 8:



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWY CHIRURGA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Proszę o podanie długości (jeżeli jest ich kilka proszę o rozbitcie na odpowiednią ilość pozycji).

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga świetlówki T8 LED SMD 18W, barwa neutralna, długość całkowita 1215 mm.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 14:

Czy chodzi o świetlówkę T8 o mocy 58 W ok. 1500 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga świetlówki T8 o mocy 58W.

Pytanie dot. zadania 33, 34, 35:

Prosimy o podanie w przypadku filtrów kieszeniowych rodzaju rama (metal czy tworzywo), jej grubości (20 czy 25 mm) oraz informacji dot. liczby kieszeni.

Wyjaśnienie: Rama metalowa o szerokości 25 mm.

Kieszenie dla filtrów G-3 i G-4 - do długości kieszeni 200 mm: długość ramy 840 mm – 8 kieszeni, długość ramy 592 mm – 6 kieszeni, długość ramy 492 mm – 5 kieszeni, długość ramy 287 mm – 3 kieszenie, długość ramy 425 mm – 5 kieszeni, długość ramy 605 mm – 6 kieszeni, długość ramy 195 mm – min. 5 kieszeni.

Kieszenie dla filtrów F-7, F-8, F-9 – do długości kieszeni 500, 600 mm: długość ramy 592 mm – 8 kieszeni, długość ramy 492 mm – 6 kieszeni, długość ramy 287 mm – 4 kieszenie, długość ramy 425 mm – 6 kieszeni, długość ramy 605 mm – 8 kieszeni, długość ramy 295 mm – 4 kieszenie.

Pytanie dot. zadania 33, 34, 35:

Prosimy o określenie w przypadku filtrów absolutnych pakietu filtracyjnego oraz rodzaju ramy.

Wyjaśnienie: Rama metalowa, pakiet filtracyjny zgodny z podanym przepływem powietrza.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec