



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 czerwca 2016r.

AG.ZP 3320.42. .16

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Czy wydzielenia pożarowe są częścią zadania? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie rodzajów oraz wymiarów drzwi pożarowych znajdujących się na planach dołączonych do załączników SIWZ, bez tego nie można rzeczowo i skrupulatnie wykonać oferty.

Wyjaśnienie: Wydzielenia pożarowe nie są częścią zamówienia.

2. W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 17.06.2016, w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający wskazał firmę Biuro Szybkiej Interwencji w Zamościu jak podmiot, który udzieli wszelkich informacji dotyczących dostosowania istniejących central systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z dźwiękowym systemem ostrzegawczym DSO. Informuję, że ww. firma odmówiła nam udzielenia przedmiotowych informacji powołując się na „konflikt interesów”. W związku z powyższym oraz mając na uwadze informacje przekazaną przez jednego z oferentów, iż ww. central istniejącego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru „... nie da się rozbudować w takim zakresie aby realizowały scenariusz pożarowy zgodnie z projektem. Producent nie wspiera już tych produktów, podzespoły do takiej modernizacji są niedostępne”, a Zamawiający pomimo tej informacji nie zakłada wymiany central SSP na nowe zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu przetargu pozycji dotyczącej dostosowania istniejących central systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z dźwiękowym systemem ostrzegawczym DSO i wykonanie tej czynności w ramach oddzielnego i bezpośredniego zlecenia tej pozycji do obecnego konserwatora systemu lub do producenta. Ww. podyktowane jest zasadą równego traktowania oferentów, zgodnie z ustawą PZP

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewidział wymiany central p-poż. Projektant DSO potwierdził możliwość modernizacji central p-poż. Wiążące są zapisy SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. Med. Marek Lipiec

