



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 grudnia 2014 r.

AG-ZP.3320/72/ /14

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania nr 8 poz. 7.

Lampy rtęciowe o tej mocy produkowane są na trzonku E40, czy o takie chodzi?

Wyjaśnienie: Jest to żarówka LRF 250W na trzonku E40.

Pytanie dot. zadania nr 8 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dowolnych świetlówek o tej samej mocy, trzonku i napięciu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści dowolną żarówkę o takich samych parametrach.

Pytanie dot. zadania nr 8 poz. 14.

Czy chodzi o świetlówkę 58 W o długości ok. 1500mm?

Wyjaśnienie: Chodzi o świetlówkę 58W.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UK/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA