

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 18.12.2014r.

AOT-R 2221/ 244/2014

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w odpowiedzi na pytanie zgłoszone do zaproszenia złożenia oferty na: **Naprawa rozszczelnionej instalacji solarnej z glikolem propylenowym i doprowadzenie jej do pełnej sprawności**, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: W związku z zapisem w punkcie II "Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 2 dotyczącej niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza jako odpowiednika do systemu KAN-therm Steel, dedykowany dla rozwiązań solarnych pracujących na glikolu propylenowym, system zaciskany na rurach miedzianych, zachowujący szczelność przy temperaturach przekraczających 100 st. C ?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza jako odpowiednik do systemu KAN-therm Steel dedykowany do rozwiązań solarnych system zaciskany (zaprasowywany) na rurach miedzianych.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek