



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG.ZP.3320.73. . 18

Zamość, dnia 11 grudnia 2018 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów eksploatacyjnych i narzędzi dla Działu Obsługi Technicznej**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie nr 1 poz. 4 (Filtr G3 287x440x10 – ramka) – Czy wymiar 10 oznacza grubość ramki?

Wyjaśnienie: Wymiar 10 oznacza grubość filtra.

2. Zadanie nr 2 poz. 8 (Filtr F9 492x592x300 – pakiet) – Czy chodzi o zwykły filtr kieszeniowy? Prosimy o podanie ilości kieszeni.

Wyjaśnienie: Określenie pakiet oznacza skrzynkę ze sprasowanymi pakietami, a nie filtr kieszeniowy.

3. Zadanie nr 2 poz. 13 (Filtr F8 605x850x292/k2 – COMPAKT) – Z podanych wymiarów wynika, że chodzi o zwykły filtr kieszeniowy. Prosimy o podanie informacji o jaki dokładnie filtr chodzi, ewentualnie udostępnienie zdjęcia danego filtra.

Wyjaśnienie: Dotyczy filtra kompaktowego, kieszenie nie występują, w skrzyni znajdują się sprasowane pakiety.

4. Zadanie 5 Dopuszczają Państwo dostawę w terminie 7 dni od zamówienia, natomiast towar z zadania nr 5 jest produkowany za granicą w cyklach zmiany koloru, co sprawia, że termin dostawy do Polski wynosi nawet do 8 tygodni od zamówienia. Proszę o zmianę terminu dostawy do tego zadania na 8 tygodni od otrzymania zlecenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dostawę w terminie 6 tygodni.

5. Zadanie 5 W formularzu cenowym nie podają Państwo koloru, czy kolory są znane? Jeśli nie, to na ile minimalnie kolorów ma zaoferować Dostawca do wyboru?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 6 (sześciu) kolorów.

6. Zadanie 5 W SIWZ nie jest określone, na ile dostaw ma być podzielone całe zadanie, proszę o określenie maksymalnej ilości, ponieważ ma to wpływ na określenie kosztów transportu oraz w rezultacie na cenę ofertową.

Wyjaśnienie: Zamawiający podzielił zadanie na trzy dostawy.

7. Zadanie 21 pozycja 9 Proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED o mocy 9W spełniającej pozostałe wymagania.

Wyjaśnienie: Zapisy zgodnie z SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG.ZP.3320.73.18 – wyjaśnienia SIWZ

Strona 1 z 2



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UROWYŻNIĘ CHRANIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

8. Zadanie 21 pozycja 6 Proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED o mocy 6W spełniającej pozostałe wymagania.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

9. Zadanie 21 pozycja 7 Proszę o podanie długości, cena zależy od tego parametru.

Wyjaśnienie: Długość świetlówki jest równa 1,2m.

10. Zadanie 21 pozycja 13 Chodzi o świetlówkę liniową T8 58W?

Wyjaśnienie: Tak, chodzi o świetlówkę liniową T8 58W. Zamawiający zmienia treść SIWZ w zadaniu 21 pozycja 13 na „Świetlówka liniowa T8 58W”

11. Zadanie 21 pozycja 14 Proszę o dopuszczenie producenta OXY LIGHT.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

12. Prosimy o podanie w przypadku filtrów kieszeniowych rodzaju ramy (metal czy tworzywo), jej grubości (20 czy 25mm)

Wyjaśnienie: Rama metalowa grubości 25 mm.

13. Prosimy o określenie w przypadku filtrów absolutnych pakietu filtracyjnego oraz rodzaju ramy.

Wyjaśnienie: Materiał filtracyjny rozpięty na aluminiowych przekładkach dystansowych, obudowa z blachy ocynkowanej, uszczelnienie klejem. Uszczelka od wlotu powietrza.

14. Zadanie 1 pozycja 11 i 14 Prosimy o podanie w przypadku zad. 1 poz.11 oraz poz. 14 filtrów kasetowych klasę filtracji oraz gramaturę maty.

Wyjaśnienie: Klasa filtracji G-4, grubość maty 22-24mm, gramatura 220 g/m².

15. Zadanie 1 pozycja 13 Prosimy o podanie czy w zad. 1 poz. 13 to filtr kasetowy plisowany czy płaski?

Wyjaśnienie: Filtr kasetowy płaski.

16. Zadanie 1 pozycja 13 Prosimy o informację czy zad. 2 poz. 7 to filtr kasetowy płaski? Jeśli tak, prosimy o podanie klasy filtracji

Wyjaśnienie: Filtr kasetowy płaski, klasa F- 7.

Z-ca D Y R E K T O R A

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

lek. med. Marek Lipiec