


ZAKŁAD RADIOLOGII I p. BL. "B" STRONA PRAWA

BLOK OPERACYJNY II p. BL. "B" strona prawa

Dostosowanie pom. 3/772 – Sali operacyjnej C1 (Nr 3), pom. 3/775 i pom. 3/730a do Sali hybrydowej
INWENTARYZACJA



OZNACZENIA:

T.S.G.M. Tablica sygnalizacyjna stanów alarmowych gazów medycznych

TPG 2xgn. O
1xgn. N2O
1xgn. sprężone powietrze medyczne
1xgn. V (próżnia medyczna)
1xodcinek gazów poornastetycznych

TE-Separ Tablica elektryczna sieci separowanej
2xgn. zasilania separowanego

TE-Nie-Separ Tablica elektryczna sieci nieseparowanej
1xgn. zasilania rezerwowanego
1xgn. zasilania UPS

