



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.74.21

Zamość, dnia 26 stycznia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Rozbudowa stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego poprzez zakup i montaż zbiornika wraz z wyposażeniem w związku z COVID-19**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

„Prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie mapy do celów projektowych czy jest ona dostępna u Zamawiającego?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z pkt. 2.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania mapy do celów projektowych. Zamawiający nie posiada aktualnej mapy.

Pytania dot. Włączenie nowego układu do BMS szpitala:

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez umieszczenie w wymaganiach informacji: „wykupi licencję rozszerzającą (od kogo?) uwzględniającą dodatkową ilość punktów ze zmiennymi do systemu”?”

„Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli poprzez zapis „opracować nowe maski graficzne w systemie wraz ze zdefiniowaniem i wprowadzeniem punktów systemowych dla układów automatyki”?”

Wyjaśnienie: Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego w budynku tlenowni sterownika swobodnie programowalnego (typ EXCEL 100 Honeywell, system version 2.07.08, wolnych 10 programowalnych wejść analogowych AI) po jego uprzedniej konfiguracji uwzględniającej minimum dwa projektowane dodatkowe punkty monitorujące (ciśnienie i ilość ciekłego tlenu w zbiorniku). W systemie monitoringu EBI R500 posiadamy zabezpieczoną ilość punktów dla monitoringu dodatkowego zbiornika tlenu, wykup dodatkowej licencji nie jest konieczny. Konieczna będzie konfiguracja istniejącego systemu EBI pod kątem włączenia i zobrazowania (tzw. maski graficzne) dwóch ww. dodatkowych punktów na stanowisku dyspozytora.

Jednocześnie, stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostaje zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert to **7 lutego 2022 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **7 lutego 2022 r. godz. 12:00**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 marca 2022 r. (30 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu