



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07 kwietnia 2017r.

AG.ZP 3320.31. .17

## Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu estakady podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uwzględnieniem utworzenia stanowiska do wstępnej intensywnej terapii, doposażenia w sprzęt medyczny oraz remont estakady i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. W związku z brakiem odpowiednich pozycji w przedmiarach robót dotyczących izolacji przeciwwodnych a zapisem w: - projekcie budowlano – wykonawczym: punkt 7.4.3 „Po naprawie spękań górnej powierzchni płyt żelbetowych, a przed ułożeniem nowego asfaltu, należy wykonać szczelną izolację przeciwwodną. Warstwy izolacyjne pod nawierzchnię – typu „Grace” Firmy GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS, system Servidek/Srevipak. Elementy systemu: - Masa hydroizolacyjna Servidek – dwuskładnikowa masa układana na zimno, - Płyty ochronne Servipak grubości 3 mm, stosowane jako warstwa ochronna izolacji – Taśmy Armour Tape – taśma do zaklejania styków płyt Servipak. Obróbki blacharskie krawężników żelbetowych zewnętrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej”

- w STWIOR – SST9. Wykonanie warstw izolacyjnych.

Czy zamawiający rezygnuje z w/w izolacji? A jeżeli nie, to proszę o wprowadzenie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót, określenie zakresu rzeczowego i podania podstaw wyceny.

**Wyjaśnienie:** Pozycja ta już istnieje w przedmiarze Robót Nr 1, Remont Podjazdu – Roboty Ogólnobudowlane poz. 2.9 „Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach typu „Grace” Servidek/Servipak – pasy płyt skrajne”. W tej pozycji należy wycenić wszystko co jest zapisane w Projekcie Budowlano – Wykonawczym oraz STWIOR”

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. Med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMIENTA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

