

Zamość, dnia 07.10.2016r.

AOT.M

**Wytyczne do projektowania w obszarze SOR**

Dot.: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – zakres instalacje gazów medycznych

1. W pomieszczeniu 2/42 bud. „C” piętro I strona prawa zaprojektować 3 -stanowiskowy zestaw przyłóżkowy intensywnej opieki medycznej, który w zakresie gazów medycznych powinien posiadać na każde stanowisko 6 punktów poboru gazów medycznych typu AGA typ MC 70 ( po 2 punkty poboru -tlenu med., -sprężonego powietrza med. oraz -próżni medycznej).
2. Zestaw przyłóżkowy ze względu na mocowanie  
– wiszący mocowany do sufitu lub stojący mocowany do podłogi
3. W obrębie sali zaprojektować skrzynkę zaworowo-informacyjną gazów medycznych  
W/w skrzynka powinna zawierać :
  - zawory odcinające gazów med.
  - wskaźniki ciśnienia i podciśnienia gazów med.
  - sygnalizator stanów alarmowych gazów med, -( sygnał dźwiękowy i optyczny )
4. Zaprojektować modernizację pionu 2 ( bud.”C” ) wraz modernizacją zasilania na poziomie piwnic. Trasa instalacji około 100 m.