

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kosza zasypowego mialu węglowego dla kotła nr 2 w Kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosza zasypowego mialu węglowego dla kotła nr 2 w Kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót kosza.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż obecnie istniejącego kosza w jego miejsce wykonać nowy o identycznych wymiarach tak aby obecny układ podawania paliwa dla kotła nr 2 pozostał bez zmian.

Do wykonania nowego kosza należy użyć blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie S355 grubości 8mm.

Nowy kosz należy pomalować w środku jeden raz farbą antykorozyjną podkładową natomiast na zewnątrz jeden raz farbą antykorozyjną podkładową oraz jeden raz farbą nawierzchniową w kolorze ciemno szarym (stan obecny).

Kotłownia Szpitala pracuje w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę – wykonywanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Kotłowni oraz w uzgodnieniu ze służbami szpitala.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji zamówienia – 30 dni licząc od daty przekazania frontu robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.