

UWAGI:

1. Instalację w pomieszczeniach wykonać z rur PP oraz prowadzić w warstwie posadzki lub w bruzdach ściennych.
2. Przewody zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi, grubość izolacji wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
4. Sposób prowadzenia prac uzgodnić z zamawiającym.
5. Na połączeniu instalacji CWU i cyrkulacji stosować zawór termostatyczny z modułem automatycznej dezynfekcji termicznej. Zawór montować w szafce podtynkowej w miejscu łatwo dostępnym.
6. Każde odejście od głównej nitki rozprowadzającej zaopatrzyć w zawór odcinający gwintowany. Zawór zlokalizować w szafce podtynkowej w łatwo dostępnym miejscu.

LEGENDA:

20x2,8	Śr. zewn. x gr. ścianki instalacji CWU
20x2,8	Śr. zewn. x gr. ścianki instalacji recyrkulacji
P10	Przejścia przez strop
-·-·-·-	Trasa instalacji CWU
– – –	Trasa instalacji recyrkulacji
UM	Umywalka
PR	Prysznic
BD	Bidet
ZL	Zlew
ZC	Zawór czerpalny ścienny ciepłej wody
UK	Urządzenia kotła

ZDI Sp. z o.o.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kilpury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdicam.pl www.pracownia.zdicam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych - budynek KUCHNI

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

Stadium: PW

Nr rys. S06

Tytuł rysunku:

Rzut piwnic - instalacja CWU i cyrkulacji

Skala: 1:100

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	Sanitarna	03-2019	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Daniel Niderla	LUB/0065/POOS/07			
OPRACOWUJĄCY mgr inż. Mateusz Zawadziński	asystent			