

OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K
L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K
L3 Oprawa LED 2100 lm, 19 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K
L4 Oprawa LED 1200 lm, 18 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K
L5 Oprawa LED 2000 lm, 22 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K
L6 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K
L7 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K
L8 Oprawa LED 4000 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K
L9 Oprawa LED 3400 lm, 29 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K
L10 Oprawa LED 1800 lm, 17 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie
Oprawa prostokątna LED - montaż na ścianie
Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na suficie
Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie
Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych
ST-CO Sterownik obiegu CO1 lub CO2

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów rezerwowanych.
2. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone są z obwodów nierezerwowanych.
3. Rozdzielnice z których zasilone są oprawy oświetleniowe należy dodatkowo wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.
4. Na piętrze oprawy należy zdemontować i zawiesić nowe po ocieplaniu sufitu.
5. W związku z dociepleniem stropuod wewnątrz w pomieszczeniu kuchni i na korytarzu należy:
   - zdemontować oprawy świetlówkowe z konstrukcji nośnych,
   - podwieszone do stropu konstrukcje nośne, zdemontować ze zwieszaków ϕ 8mm,
   - po wykonaniu docieplenia ponownie podwiesić na zwieszakach konstrukcje nośne i następnie zamontować projektowane oprawy oświetleniowe LED.
6. W pom 1/17 (zmywalnia wózków) dla zapewnienia odpowiedniego natężenia oswietlenia zaprojektowano jedną oprawę więcej niż jest istniejących.

UKŁAD SIECI TN-S

ZDI Zamość
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

„Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych”
- **projekt budynku Kuchni**
dz. nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01-Miasto Zamość

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Stadium: PW

Nr rys. E4

Tytuł rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH - RZUT MASZYNOWNI

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	inż. Bogdan Małec	GT-III-8386/3/76	Elektryczna	03-2019	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewelina Białowolska	asystent			
OPRACOWUJĄCY	inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94			