



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 20 października 2022 r

AT.R.334.41.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.Z.2150.31.3.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. **”Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilaczy UPS Galaxy 160kVA oraz Claude Lynos DCS-100 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”**, wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

1.”Czy Zamawiający dopuści zamienniki baterii o parametrach nie gorszych jak obecnie użytkowane?.”

Odpowiedz: NIE.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu