

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### Formularz - wymagania techniczno-użytkowe wychładzalni w Kuchni Szpitalnej

Lp	Parametr / warunek	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać)
	<b>Agregat chłodniczy ( monoblok) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem</b>		
1	Urządzenie fabrycznie nowe, 2015-2016 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	Tak Podać	
2	Dane techniczne wychładzalni w Kuchni Szpitalnej: - powierzchnia użytkowa (parter) – 8,8m <sup>2</sup> - ilość produktów do schładzania – ok. 300kg - czas schładzania – ok. 2h - objętość komory – 27m <sup>3</sup> - temperatura schładzania od 60°C do 7°C - bilans Qd = 21508kcal/d - zapotrzebowanie chłodu (R 22) – 796,6 a (kcal/d/m <sup>3</sup> ) - zasilanie z sieci – 400V/3n/50Hz - obecnie zastosowany agregat chłodniczy monoblokowy z odprowadzeniem skroplin typ SFM-+0°C/30°C 4074		

.....  
( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej\*)