



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 kwietnia 2019 r.

AG.ZP.3320.35. .19
Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **modernizację systemu odpylania i odprowadzenia spalin z kotła typu ERm 3,4 – 1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym – II etap**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Przetarg dotyczy modernizacji systemu odpylania polegającej na oczyszczeniu spalin z pyłu do poziomu poniżej 200 mg/m³ w przeliczeniu na 6% tlen bez konieczności zabudowy instalacji do ograniczenia zanieczyszczeń gazowych jak dwutlenek siarki i dwutlenek azotu

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Z uwagi na brak ekonomizera w instalacji max temperatura spalin może osiągnąć 250 °C

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy jako materiał na wykonanie nowych kanałów spalin może zostać użyta blacha typu S355 (dawne oznaczenie 18G2A)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy instalacja rurowa zainstalowana wewnątrz budynku ma być również izolowana termicznie?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy izolacja termiczna może posiadać tylko jeden płaszcz z blachy tylko aluminiowej lub tylko alucynkowej?

Wyjaśnienie: Izolacja termiczna kanałów na zewnątrz budynku musi posiadać jeden zewnętrzny płaszcz wykonany z blachy aluminiowej lub aluminiowo – cynkowej.

Pytanie:

Czy trzeba izolować główny wentylator wyciągowy spalin?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy pomiary sprawdzające mają zabierać również pomiary SO_x, NO_x ?

Wyjaśnienie: Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOPIECZNIANIE
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie:

Prosimy o podanie oporów spalin kotła ?

Wyjaśnienie: Opory spalin kotła wynoszą 60 kg/ m².

Pytanie:

Prosimy o podanie typu wentylatora podmuchowego?

Wyjaśnienie: Przy kotle zainstalowany jest wentylator podmuchowy model WWOAX45.

Pytanie:

Proszę podać temperaturę spalin na wylocie z kotła ?

Wyjaśnienie: Temperatura spalin na wylocie z kotła może sięgać 250°C.

Pytanie:

Czy falownik wentylatora będzie współpracował z czujnikiem podciśnienia w kotle, czy będzie to regulacja manualna ?

Wyjaśnienie: Regulacja falownika będzie odbywać się manualnie.

Pytanie:

Czy zamknięcie wysypu pyłu z lejów zsypanych może być wykonane za pomocą odcinającej zasuwki pyłowej i szczelnej śluzы szczelinowej ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy płaszcz izolacji wewnątrz może być ocynk 0,7 mm, zewnątrz aluminium 1 mm (standardy izolerskie) ?

Wyjaśnienie: Izolacja termiczna kanałów na zewnątrz budynku musi posiadać jeden zewnętrzny płaszcz wykonany z blachy aluminiowej lub aluminiowo – cynkowej. Zamawiający dopuszcza grubość 1 mm.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk