



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 3 lutego 2023 r.

DZP.3320.93.22

## Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, remontowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

### **Pytanie 1:**

„mam pytanie do Państwa przetargu "Dostawa materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, remontowych" w punktach od 11 -14 są filtry do klimatyzacji jednak nigdzie, ani w opisie przedmiotu zamówienia, ani w formularzach nie mogę znaleźć informacji o tych filtrach.

Bardzo proszę o nakierowanie mnie gdzie takie informacje mogę znaleźć albo o podanie ilości z wymiarami i klasą filtracji”.

**Wyjaśnienie:** W załącznikach podane są informacje dotyczące wymiarów oraz klasy filtrów.

### **Pytanie 2 dot. zadania 11:**

„Proszę o wyjaśnienie :

Zadanie 11:

poz. 11 jaka klasa filtracji?

poz. 13 Filtr kasetowy czy kieszeniowy? , wymiar wskazuje na filtr kasetowy natomiast jest podana ilość kieszeni (3) z kolei kieszonki na 30mm to raczej mało

poz. 14 jaka klasa filtracji”.

**Wyjaśnienie:** poz. 11= klasa G2 lub G3; poz. 13 = kasetowy; poz. 14 = klasa G3.

### **Pytanie 3 dot. zadania 14:**

„Proszę o wyjaśnienie : Zadanie 14. poz. 17 czy chodzi o matę filtracyjną ? G4 220g”.

**Wyjaśnienie:** Tak. Chodzi o matę filtracyjną, gramatura co najmniej 200 g.

**Pytanie 4 dot. zadania 37:**

„Czy zamawiający dopuszcza w zadaniu Nr37 następujące kolory płyt;

Poz1-płyta biała frontowa 0101

Poz 2- płyta manhattan szary 0540

Poz.3- płyta buk artisan perłowy K012

Poz 4 - blat Juan 4019 mat metallico dł.4,20

Poz5 -blat k217 andromeda biała dł.4,10

Poz.14 zamek kwadratowy SISO tańszy zamiast zamka LOB ZMB1, który brałście wcześniej”.

**Wyjaśnienie:** Poz.1=Tak; Poz.2=Tak; Poz.3=Tak; Poz.4=Tak; Poz.5=Tak; Poz.14= Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5 dot. zadania 29:**

„Część 29 Zamawiający wymaga dostarczenia: przyłączy giętkie do rampy butlowej podtl. Azotu dł 85 cm

Czy zamawiający dopuści: przyłączy giętkie do rampy butlowej podtl. Azotu dł 150cm”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 dot. zadania 1:**

„Proszę o informację odnośnie postępowania nr DZP.3320.93.22-Zadanie nr 1- części do przenośnika PZ 350 tj.

- zgrzebło – czy zgrzebło jest proste czy może gięte ? długość 176 mm? Grubość blachy zgrzebła 10 mm?

- czy koło prowadzące jest żeliwne czy może stalowe, z łożyskowaniem czy bez? proszę o zdjęcie

- koło transportowe pełne wymiar wewnętrzny fi 75?

I mają to być wyłącznie same koła bez wałów?”.

**Wyjaśnienie:** Zgrzebło proste, długość 176 mm, grubość blachy zgrzebła 10 mm.; Koło prowadzące jest stalowe z łożyskowaniem, łożysko 3312.; Koło transportowe tzw. „Gwiazda” średnica wewnętrzna 75 mm.; Dostawa kół bez wałów.

**Pytanie 7 dot. zadania 18:**

„Zadanie 18 Poz 19. Proszę o podanie jakiej mocy ma być taśma Poz 21. Proszę o podanie parametrów oprawy Poz 22. Proszę o podanie mocy oprawy”.

**Wyjaśnienie:** Poz. 19=3W; Poz.21=1W, IP65; Poz.22= oprawa dł. 120cm bez świetlówek do montażu 2 szt. świetlówek LED 18 W.

**Pytanie 8 dot. zadania 19:**

„Zad 19 Poz 9. Proszę o podanie wymiarów listwy”.

**Wyjaśnienie:** 2,5cm x 1,5 cm.

**Pytanie 9 dot. zadania 20:**

„Zadanie 20 Poz 36. Proszę o podanie dokładnej pojemności”.

**Wyjaśnienie:** opakowanie 290 ml.

**Pytanie 10 dot. zadania 17:**

„Zadanie 17:

- a) pozycje 1, 2 – proszę o wyjaśnienie czy dane łączniki mają być podtynkowe, seria do ramek czy zespolone razem z ramką ?
- b) pozycje 5, 6, 7, 8, 13, 14 – proszę o wyjaśnienie czy dane łączniki mają być jako całość z ramką czy do ramek? Ramki zostały wymienione w poz. 10 ale ich ilość jest niezgodna z pozostałymi łącznikami?.”

**Wyjaśnienie:** a) pozycja 1,2 – łączniki podtynkowe, do ramek; b) pozycja 5,6, 7, 8, 13, 14 podane łączniki przystosowane mają być do ramek.

**Pytanie 11 dot. zadania 18:**

„Zadanie 18:

- a. Pozycja 9 świetlówka 56W – świetlówki 56W nie występują, czy Zamawiającemu chodziło o 58W?
- b. Pozycja 19 taśma led – proszę o określenie mocy oraz barwy taśmy.
- c. Pozycja 21 oprawa awaryjna LED ECO – proszę o określenie parametrów lampy: ilość Watt, jakie IP, czas świecenia awaryjnego.
- d. Pozycja 22 oprawa oświetleniowa 230V klosz mleczny – proszę o określenie parametrów lampy - kształt, moc czy itp.
- e. Pozycja 23 oprawa LED OPPS – proszę o określenie wszystkich parametrów oprawy, wzoru itp. Pod tym symbolem LED OPPS nie występuje żadna oprawa.
- f. Pozycje 24, 25, 26, 27 oprawki 511, 512, 504, 503 są wycofane z produkcji i sprzedaży, brak zamienników”.

**Wyjaśnienie:** a) świetlówka liniowa 58W; b) Pozycja 19 - 1m=3W, neutral white; c) Pozycja 21-1W, IP65, czas świecenia awaryjnego 3H; d)Pozycja 22-oprawa pod dwie świetlówki LED18W, 120cm; e) Pozycja 23-oprawa oświetleniowa pod dwie świetlówki T8 LED, 120 cm, klosz mleczny, IP 20; f) Pozycja 24, 25, 26, 27- Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 18 pozycję 24, 25, 26, 27.

**Pytanie 12:**

„Czy Zamawiający oczekuje złożenia przedmiotowych środków dowodowych?”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

**Pytanie 13 dot. zadania 19:**

„Zadanie 19 Poz 12 , Proszę o podanie rozmiaru tulejki”.

**Wyjaśnienie:** Tulejka kablowa izolowana HI, fi 16.

**Pytanie 14 dot. zadania 19:**

- „a. poz.5. rękawice dielektryczne – proszę o określenie typu, rozmiaru itp. Czy mają to być zwykłe rękawice dielektryczne czy elektroizolacyjne, ile kV?
- b. poz.6. półbuty gumowe – czy to mają być zwykłe półbuty czy elektroizolacyjne? Ile kV?
- c. poz.8. opaska kablowa 290x4,5 – czy Zamawiający dopuszcza opaskę 300x4,8 ?
- d. poz.9. listwa kablowa – proszę o określenie rozmiarów listwy.
- e. poz.11. złączka wago 1,5-2,5 - proszę o określenie rodzaju złączki: drut czy linka? Ilu miejscowa 2,3,4,5 ?
- f. poz.12. tulejka izolowana HI – proszę o określenie rozmiarów tulejek”.

**Wyjaśnienie:** a)poz.5-rękawice elektroizolacyjne ELSEC 2,5 kV, klasa 00 PN-EN 60903:2006, rozmiar 9-L.; b)poz.6 – buty elektroizolacyjne 20 KV, klasa 2.; c)poz,8-dopuszczalna jest opaska 300x4,8.; d)poz.9- złączka wago 1,5x2,5cm linka,

4-miejscowa.; e)poz.11- złączka wago do drutu, do 4 miejsc.; f)poz 12-tulejka kablowa izlowana Hi, fi 16.

**Pytanie 15 dot. zadania 20:**

„Na podstawie artykułu 284 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.] zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania 20 przedmiotowego postępowania:

- poz. 30 torba narzędziowa monterska 11 cali – żaden z producentów nie określa toreb w calach. Proszę o doprecyzowanie parametrów, m. in. wskazanie wyglądu, materiału, wyposażenia, rozmiaru, itp.
- poz. 32 wielofunkcyjny tester miernik napięcia - pod tą nazwą ukrywa się bardzo dużo produktów, proszę o doprecyzowanie wymagań, kształt, itp.
- poz. 39 ogranicznik przepięć T2 1P TN/TT 40kA SPS115 - produkt pod tym symbolem nie jest już produkowany. Czy Zamawiający zgadza się na inny produkt o takich samych parametrach?.”

**Wyjaśnienie:** poz.30- wykonana z wytrzymałej tkaniny 600x600 Denier, rozmiary 44,7x27,5x23,5cm. Otwarta torba stojąca. Regulowany pasek na ramie. W większej części kolor czarny.; poz. 32-wymiary miernika 272x85x31mm, rozmiar wyświetlacza 73,5x35,5mm, zasilanie 2x1,5V(RO3), waga 280g, zakresy pomiarowe od 6V do 690V, test ciągłości obwodu, test RCD.; poz. 39-Zamawiający zgadza się na inny produkt o takich samych parametrach.

**Pytanie 16 dot. zadania 4:**

„Część 4, poz. 1 – pompa samozasysająca, wirowa, stosowana do pompowania wody o temperaturze do 110C, pompa wyposażona w sprzęgło, pięciostopniowa, wydajność 6m<sup>3</sup>/h, wykonana z żeliwa, uszczelnienie sznurowe, połączenia kołnierzowe.

Bardzo proszę o doprecyzowanie parametrów ciśnienia pracy, oraz ciśnienia na króćcu ssawnym pompy”.

**Wyjaśnienie:** Pompa zasilana jest ze zbiornika umieszczonego na wysokości około 4m nad pompą. Ciśnienie robocze maksymalnie do 2,0 MPa. Króćce pompy DN 40, moc silnika 7,5kW.

**Pytanie 17 dot. zadania 4:**

„Część 4, poz. 4 – Pompa obiegowa z trzema stopniami prędkości, stosowana do wody o temp. maks. 120C, maksymalne ciśnienie 10 bar. Pompa z mokrym wirnikiem. Wydajność max 10m<sup>3</sup>/h.

Bardzo proszę o doprecyzowanie parametru ciśnienia pracy.

**Wyjaśnienie:** Ciśnienie czynnika technologicznego w którym pracuje pompa maksymalnie 0,6 MPa.

**Pytanie 18 dot. zadania 18:**

„Zadanie 18 poz.8 jaka moc świetlówki oraz barwa światła?. poz.10 jedyna dostępna wersja PL-S poz. 19 jaka moc W/m oraz barwa ?”.

**Wyjaśnienie:** poz.8- moc świetlówki 18 W, barwa neutralna, długość 120 cm; poz.10- zapotrzebowanie jest na świetlówkę PL-S, 2P, 11W, 900lm, 840.; poz.19- 4,8W-1m, 4500K biała neutralna.

**Pytanie 19 dot. zadania 19:**

„zad.19 poz. 5i 6 jakie parametry? poz.9 jakie wymiary? poz.11 na ile przewodów złączka ? poz.12 jaki rozmiar tuleiki ? na ile przewodów?”.

**Wyjaśnienie:** poz.5- rękawice elektroizolacyjne ELSEC 2,5kV, klasa 00.; poz.6-półbuty elektroizolacyjne 20KV, klasa 2; poz. 9 wymiary 25mmx15mm; poz.11- złączka na 4 przewody; poz.12 – tulejka kablowa izolowana fi 6, pojedyncza.

**Pytanie 20 dot. zadania 18:**

„Proszę o informację co zrobić w przypadku braku dostępności produktów u producentów dotyczy: zad.18 poz.6, 10, 24, 25, 26, 27”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 18 pozycję 6, 10, 24, 25, 26, 27.

**Pytanie 21 dot. zadania 37:**

„Część 37, poz.4 Blat, rozmiar 600mmx38mmx4110mm, kolor platyna

Bardzo proszę o doprecyzowanie koloru blatu. Kolor platyna jest dekokrem wycofanym z ofert.

**Wyjaśnienie:** ciemny szary, metalik.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu