

AT.R.334. 44 .2022

Nazwa zadania:

Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS firmy APC w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów zasilacza UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) umieszczonego na I piętrze w bloku „B” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż wyeksploatowanych akumulatorów, a w ich miejsce wstawić nowe o identycznych parametrach tak, aby obecne bezprzerwowe zabezpieczenie Szpitala podczas nieuniknionych zaników napięcia pozostało bez zmian. Zamawiający dopuszcza użycie zamienników. Żywotność akumulatorów nie mniejsza niż 5 lat.

W APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) należy wymienić sześć zestawów uszkodzonych i wyeksploatowanych baterii APCRBC140 (jeden zestaw składa się z 2 modułów akumulatorowych).

Uszkodzone baterie należy zdemontować i umiejscowić w pomieszczeniu serwerowni. W ich miejsce wstawić nowe akumulatory, odpowiednio je podłączając .

UPS serwerowni Szpitala zabezpiecza ciągłość dostarczania energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę dla urzędzeń znajdujących się w głównej serwerowni – wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Szpitala oraz w uzgodnieniu z Działem Informatyki.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.
Termin realizacji zamówienia – 21 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancyjny nowych baterii wynosi 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wyeksploatowane baterie pozostają na stanie Szpitala.