

AT.R.334.41.2022

Nazwa zadania:

Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilaczy UPS Galaxy 160kVA oraz Claude Lynos DCS-100 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów zasilaczy UPS Galaxy i Claude Lynos DCS-100 umieszczonych w pomieszczeniu piwnicy bloku „B” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż wyeksploatowanych akumulatorów, a w ich miejsce wstawić nowe o identycznych parametrach tak aby obecne bezprzerwowe zabezpieczenie Szpitala podczas nieuniknionych zaników napięcia pozostało bez zmian .

W zasilaczy Galaxy 160kVA należy wymienić dwie uszkodzone baterie SWL2300, 80Ah, natomiast w zasilaczu Claude Lynos DCS-100 należy wymienić wyeksploatowany komplet 33 sztuk baterii SWL 2500, 90.0Ah.

Uszkodzone baterie należy zdemontować i umiejscowić przed wejściem do pomieszczenia akumulatorów . W ich miejsce wstawić nowe akumulatory odpowiednio je podłączając .

UPS Szpitala zabezpiecza ciągłość dostarczania energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę – wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Szpitala oraz w uzgodnieniu ze służbami szpitala.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancyjny nowych baterii wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wyeksploatowane baterie pozostają na stanie Szpitala.