



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 czerwca 2016r.

AG.ZP 3320.42. .16

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Obecnie istniejące na obiekcie centrale pożarowe nie mają możliwości rozbudowy ze względu na dostępność podzespołów. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę central na nowszą wersję, które pozwolą zrealizować założenia zadania przetargowego, oraz będą wykorzystywać istniejące elementy systemu pożarowego – detektory, sygnalizatory, sterowania itp. ? Czy nowe sterowanie systemem detekcji pożaru może zostać zrealizowane na jednej dużej centrali, która obejmie swoim nadzorem oba istniejące systemy detekcji?

Wyjaśnienie: Projekt techniczny wykonawczy dźwiękowego systemu ostrzegawczego nie obejmuje wymiany centrali p.poż.

2. Czy w zakresie zadania przetargowego jest wymiana/dostosowanie centrali ?

Wyjaśnienie: W zakresie zadania co określa Przedmiar robót w poz. 4.1 jest dostosowanie instalacji sygnalizacji pożarowej do współpracy z DSO:

- przeprogramowanie CSP,
- zainstalowanie wyniesionego panela operatorskiego w punkcie przyjęć SOR,
- podłączenie,
- uruchomienie.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Administracyjno – Technicznych

Mgr inż. Bernarda Petryk



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524