

Zamość, dnia 30 maja 2019 r.



AG.ZP 3320.42.06285.19



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania „Dobudowy budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 3 Umowy w zakresie: „(...) wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowymi dokumentami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych w nich rozwiązań”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

2. Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 6 Umowy w zakresie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z (...), a także w granicach posiadanych sił i środków.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną biorąc w związku z zapisem par. 1 ust. 8 pkt. 2 Umowy? Jeżeli nie, wnoszę o modyfikację zapisu „zapoznał się ze stanem obiektów oraz warunkami realizacji robót przed zawarciem umowy i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętym rozwiązań technicznych i organizacyjnych”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie określił wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej. Zapis par. 1 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy zgodnie z SIWZ.

4. Wnoszę o modyfikację par. 2 ust. 1 Umowy w zakresie: „(...)”, który zostanie opracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

5. Czy do terminu wskazanego w par. 2 ust. 2 Umowy wchodzi również podpisanie protokołu końcowego?

**Wyjaśnienie:** Tak.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWAŻENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

6. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par. 3 ust. 1 Umowy „wstępnie” ?

**Wyjaśnienie:** Należy odnieść się do zapisów § 3 ust. 8 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Wnoszę o modyfikację par. 3 ust. 4 Umowy w zakresie: „(...) nie może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych i stawek określonych w Kosztorysie Ofertowym, chyba że okoliczności wynikające z powstałych zmian nie można było przewidzieć, mimo należytej staranności”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

8. Wnoszę o wprowadzenie do par. 4 Umowy, zapisu: „Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

9. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 2 Umowy w zakresie: „Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad powstałych z winy wykonawcy (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

10. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 3 Umowy, w zakresie: „wykonawca w zakresie realizacji umowy zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego jeżeli będą zgodne z przedmiotem niniejszej umowy, nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

11. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 6 Umowy w zakresie: „wykonawca w zakresie wynikającym z realizacji umowy ma obowiązek zapewnienia (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

12. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 11 Umowy w zakresie: „wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków/uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż, gdyby takie powstały w trakcie współpracy stron, o ile uwagi nie będą sprzeczne z przepisami prawa i nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu”.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

13. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. a Umowy, w zakresie: „zagospodarowanie terenu budowy w obszarze wynikającym z realizacji prac Umowy, na własny koszt”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

14. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. b Umowy w zakresie: „zabezpieczenie terenu w obszarze wynikającym z realizacji prac przed osobami nieupoważnionymi”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

15. Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par. 6 ust. 14 lit. b Umowy „zabezpieczenie terenu”

**Wyjaśnienie:** § 6 ust. 14 lit b wzoru umowy integralnej części SIWZ mówi o zabezpieczeniu terenu przed osobami nieupoważnionymi. Zabezpieczeniu palcu budowy jest opisane w SIWZ w części „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

16. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 14 lit. d w zakresie: „ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace przez pracowników wykonawcy (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

17. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 4 lit. 1 Umowy w zakresie: „terminowego usuwania wad powstałych z winy wykonawcy ujawnionych (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

18. Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 15 Umowy, w zakresie: „wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się ze stanem obiektów oraz warunkami realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

19. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy, w zakresie: „za zwłokę ~~opóźnienie~~ (...) kara umowna wyniesie 0,01% 0,1% wartości całościowego wynagrodzenia podanego w par. 3 ust. 1 (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

20. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy w zakresie: „za zwłokę w usunięciu wad powstałych z winy wykonawcy, stwierdzonych (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

21. Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par. 9 ust. 1 pkt. 3 – 9 oraz ust. 4 Umowy o 50%. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie można przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę ( wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia

przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciężących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

22. Wnoszę o wykreślenie w par. 9 ust. 3 Umowy.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

23. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 5 Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ~~10%~~ całościowego wynagrodzenia z par. 3 ust. 1 umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

24. Wnoszę o modyfikację par. 9 ust. 6 Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ~~10%~~ całościowego wynagrodzenia z par. 3 ust. 1 umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

25. Wnoszę o zmniejszenie sumy kar umownych możliwych do nałożenia z 25% na 15%.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

26. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: „w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 10% całościowego wynagrodzenia z par. 3 ust. 1 umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

27. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

28. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 Umowy, w zakresie: „(...) okres rękojmi za wady robót budowlanych powstał z winy wykonawcy objętych przedmiotową umową (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

29. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 2 Umowy, w zakresie: „(...) wad powstałych z winy wykonawcy”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

30. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 3 Umowy w zakresie: „(...) do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych z winy wykonawcy stwierdzonych w okresie (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

31. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 4 Umowy, w zakresie: „(...) za wady fizyczne powstałe z winy wykonawcy wynikające z obowiązujących przepisów w okresie wskazanym w ust. 1

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

32. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 5 pkt 1 Umowy, w zakresie: „(...) stwierdzonych w okresie gwarancji powstałych z winy wykonawcy (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

33. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 5 pkt 2 Umowy, w zakresie: „usunięcia wad powstałej z winy wykonawcy we własnym zakresie (za pośrednictwem podmiotów trzecich), ~~na ryzyko i koszt wykonawcy~~ jeżeli zwłoka w usunięciu wady przekroczy 14 dni.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

34. Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust. 5 pkt 4 Umowy, Zamawiający w par. 9 Umowy określił sankcje z tyt. nienależytego wykonania zamówienia, ew. wad. Takie działanie narusza podstawowe zasady współzycia społecznego, w szczególności iż Zamawiający chce dokonywać podwójnych sankcji za to samo naruszenie.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

35. W jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał obliczenia kosztów utraconych korzyści o których mowa w par. 5 ust. 4 Umowy ?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

36. Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 6 Umowy, w zakresie: „usunięcie wad powstałych z winy wykonawcy przez wykonawcę (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

37. Proszę o potwierdzenie, iż zmiany terminów Umowy spowodowane okolicznościami wynikającymi z par. 12 Umowy nie skutkują nałożeniem na wykonawcę sankcji określonych w par. 9 Umowy?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający potwierdza.

38. Wnoszę o wykreślenie w par. 13 ust. 4 Umowy zapisu „w całości”.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

39. Wnoszę o modyfikację par. 13 ust. 5 Umowy, w zakresie: „(...) jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie spowodują zwiększenia kosztów po stronie wykonawcy i nie będą wykraczały poza zakres przedmiotu umowy”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

40. Wnoszę o modyfikację par. 13 ust. 6 Umowy, w zakresie: „wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętu, urządzeń zgodnie z uzasadnionym żądaniem Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie spowodują zwiększenia kosztów po stronie wykonawcy i nie będą wykraczały poza zakres przedmiotu umowy”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

41. Wnoszę o modyfikację par. 15 ust. 3 pkt 2 Umowy, w zakresie: „wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie opóźnia się z rozpoczęciem (...)”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

42. Wnoszę o wprowadzenie do par. 15 Umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

43. Wnoszę o skrócenie obowiązku zachowania informacji poufnych o których mowa w par. 17 ust. 7 Umowy z 5 lat do 12 miesięcy.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ

44. Wnoszę o modyfikację par. 18 ust. 2 Umowy, w zakresie: „Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Powoda Zamawiającego”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

45. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje treść załączonego wzoru umowy powierzenia danych osobowych.

**Wyjaśnienie:** W zakresie ochrony danych osobowych Zamawiający odsyła do postanowień § 17 Wzoru Umowy.

46. Czy istniejące systemy SSP i DSO są na gwarancji?

**Wyjaśnienie:** Istniejący system DSO na obiekcie Szpitala jest w okresie gwarancji (5 lat od 2017 r.).

47. Czy zamawiający posiada kody serwisowe do centrali DSO i SSP? Prace polegają na rozbudowie systemu DSO i demontażu elementów SSP. Zmiany będą mogły naruszać warunki gwarancji i będą niemożliwe do przeprowadzenia bez kodów dostępowych.

**Wyjaśnienie:** Szpital nie posiada kodów serwisowych do centrali DSO. Jeżeli chodzi o centralę SSP kody posiada Siemens.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Administracyjno – Technicznych  
Mgr Andrzej Szewczuk