

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

2.Opis techniczny

3.Obliczenia techniczne

4.Rysunki:

4.1.Plan zagospodarowania terenu szpitala JPII rys. nr E1

4.2. Instalacje elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych,
zasilenie układów sterowania obiegami c.o. - rzut piwnicy rys. nr E2

4.3. Instalacje elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych
- rzut parteru rys. nr E3

4.4. Instalacje elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych
- rzut dachu rys. nr E4

4.5. Schemat blokowy układów sterowania obiegami c.o. rys. nr E5

2.OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan zagospodarowania terenu Szpitala - 1:500
- umowa zawarta z inwestorem
- inwentaryzacja istniejącego oświetlenia pomieszczeń budynku Patomorfologii
- uzgodnienia robocze z Zamawiającym
- audyt energetyczny budynku Patomorfologii
- projekt budowlany wymiany opraw oświetleniowych
- instalacja centralnego ogrzewania (węzeł cieplny - modernizacja)
- obowiązujące przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych świetłówkowych i żarowych na energooszczędne ze źródłami światła LED we wszystkich pomieszczeniach budynku Patomorfologii, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. JP II w Zamościu. W projekcie ujęto również instalację elektryczną sterowania obiegiem centralnego ogrzewania oraz włączenie instalacji do istniejącego systemu BMS.

2.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napięcie zasilania	- 230/400 V
Moc zainstalowana oświetlenia po wymianie na LED	- $P_i = 6,85$ kW
Moc szczytowa oświetlenia po wymianie na LED	- $P_s = 4,79$ kW
Współczynnik mocy	$\cos \varphi = 0.90$
System ochrony od porażeń:	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA w układzie sieci TN-S.

2.4. ISTNIEJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU PATOMORFOLOGII SPSzW im. JP II

Budynek Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. JP II w Zamościu zasilony jest w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej S-1. Zasilanie rezerwowe stanowi agregat prądotwórczy – zlokalizowany w odrębnym budynku części gospodarczej Szpitala.

Budynek Patomorfologii wyposażony jest w instalację elektryczną oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych 1-no i 3-y fazowych, do urządzeń technologicznych. Oświetlenie ogólne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami świetłówkowymi 1×36W, 2×36W i żarowymi 60W. Oprawy oświetleniowe zasilone są z rozdzielnic TOR-A i TOR-B obwodów rezerwowanych oraz TON-A i TON –B obwodów nie rezerwowanych. Zgodnie z punktem 5.13 i 6 audytu energetycznego budynku istniejące oprawy oświetleniowe podlegają wymianie na energooszczędne typu LED.

2.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.

Zgodnie z wytycznymi podanymi w audycie energetycznym, we wszystkich pomieszczeniach budynku Patomorfologii Szpitala JP II, projektuje się wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami światła LED o temperaturze barwy światła 4000K. Dobrane oprawy oświetleniowe dają na powierzchniach roboczych w poszczególnych pomieszczeniach natężenie oświetlenia wymagane normą PN-EN 12464-1. Sterowanie oświetleniem ogólnym odbywać się będzie istniejącymi indywidualnymi łącznikami instalacyjnymi z poszczególnych pomieszczeń. Typy opraw oświetleniowych ich parametry świetlne i rozmieszczenie pokazano na planach rozmieszczenia opraw oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe zasilone będą z istniejących

obwodów oświetleniowych nierezewowanych (oznaczone kolorem niebieskim) i rezerwowanych (oznaczone kolorem czerwonym). Oprawy żarowe pozostają bez zmian a wymianie podlegają źródła światła żarowe 60W na żarówki LED 13W, 4000K. Oprawy oświetlenia administracyjno – nocnego oznaczone kolorem zielonym zasilone są z rozdzielnic TGR.

2.6. OŚWIETLENIE AWARYJNE.

Funkcję oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) pełnią oprawy oświetleniowe LED zasilane z obwodów oświetleniowych rezerwowanych. Oprawy te przystosowane są do pracy na jasno tzn. uczestniczą w oświetleniu ogólnym i zapewniają oświetlenie dróg komunikacyjnych, umożliwiając bezpieczne poruszanie się ludzi w przypadku pożaru lub awarii zasilania podstawowego. Ilość opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz ich rozmieszczenie zapewniają, średnie natężenie oświetlenia – min 1lx. Wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego jest nie mniejsze niż 1lx i nie mniejsze niż 0.5lx przy podłodze na centralnym pasie o szerokości 2m oraz 5lx przy urządzeniach przeciwpożarowych i gaśniczych. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego pokazano na planach rozmieszczenia opraw.

2.7. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Jako środek ochrony od porażenia prądem elektrycznym, w budynku Patomorfologii Szpitala JP II, przyjęto istniejący tj. samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S (dawne zerowanie).

2.8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PATOMORFOLOGII.

Zgodnie z aktualnym „Prawem Budowlanym” budynek musi być wyposażony w urządzenia ochrony przed przepięciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunków ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, projektuje się ograniczniki przepięć klasy II zainstalowanymi w rozdzielniach zasilających obwody oświetleniowe.

Projektuje się ograniczniki przepięć klasy II, TN-S, 230/400. Oporność uziemienia ograniczników $R \leq 10 \Omega$. Zaprojektowany układ ochrony ograniczy przepięcia do wartości $1 \div 1,5 \text{ kV}$. Do połączenia ograniczników przepięć z szyną uziemiającą stosować przewody $\text{LgY}16 \text{ mm}^2$.

2.9. INSTALACJA STEROWANIA OBIEGIEM CO.

W pomieszczeniu węzła CO (pom. nr 1/4) w branży sanitarnej projektuje się sterowniki układów zmieszania pompowego, zawory trójdrogowe z siłownikami elektrycznymi, pompy CO, czujniki temperatury. Sterowniki układu zmieszania pompowego zasilic przewodami $\text{YDY}\phi 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ z tablicy TNS-A w pomieszczeniu nr 1/2 (hall). Zawory trójdrogowe z siłownikami elektrycznymi, pompy CO i czujniki temperatury zasilic ze sterowników układu zmieszania pompowego CO 1 i CO 2 - przewodami $\text{YDY}\phi$ (przekroje i ilości żył podano na schematach blokowych). Przewody $\text{YDY}\phi$ układać w listwach instalacyjnych PVC na tynku.

2.9.1 Charakterystyka sterownika układów zmieszania pompowego.

Sterownik układu zmieszania powinien posiadać możliwości :

- Sterowanie zaworem trójdrogowym mieszającym oraz pompą układu zmieszania pompowego.
- Regulacji uzależnionej od temperatury czynnika grzewczego po zmieszaniu.

Opis działania układu - Jeśli temperatura czynnika grzewczego przekroczy 70°C to następuje przymknięcie wlotu wody z rozdzielacza z jednoczesnym zwiększeniem przepływu wody powracającej z instalacji (zwiększenie wlotu bypassu oraz załączenie pompy układu zmieszania pompowego).

2.10. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ.

Do automatycznej kompensacji mocy biernej w budynkach zaplecza technicznego szpitala JPiI, zainstalowana jest w budynku stacji trafo S-1 centralna bateria kondensatorów. Liczba i moc poszczególnych stopni baterii kondensatorów pokrywa zapotrzebowanie na moc bierną w budynkach zaplecza technicznego Szpitala JPiI i skutecznie kompensuje moc bierną do $\text{tg } \phi = 0,33$, tj. $\cos \phi = 0,95$.

W związku z powyższym nie projektuje się baterii kondensatorów w budynku Patomorfologii. Zapotrzebowanie na moc bierną zmniejszyło się po wymianie opraw świetlówkowych na oprawy ze źródłami światła LED.

2.11. LICZNIKI ENETRGI CIEPLNEJ - WŁĄCZENIE DO SYSTEMU BMS

W ramach projektu branży sanitarnej zostały zaprojektowane nowe liczniki energii cieplnej. Dla zapewnienia kompatybilności z istniejącym systemem BMS należy wyposażyć je w moduły komunikacyjne kompatybilne z protokołami do wymiany danych z systemem EBI R500 monitoringu stanów technicznych szpitala.

Wszystkie liczniki energii cieplnej należy podłączyć do systemu EBI R500 wykonując brakującą magistralę komunikacyjną oraz skomunikować je z serwerem wykonawczym. Należy wykupić licencję rozszerzającą i uwzględniającą dodatkową ilość punktów systemu EBI, opracować nowe maski graficzne w systemie BMS wraz ze zdefiniowaniem i wprowadzeniem punktów systemowych (zużycie energii cieplnej, przepływ chwilowy, moc chwilowa, temperatura zasilania, temperatura powrotu, itp.) zgodnie z wytycznymi użytkownika i dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej i sanitarnej, skonfigurować atrybuty, alarmy, trendowanie, itp. Przy tworzeniu programów sterujących należy przyjąć unikalne nazwy punktów niewystępujące w systemie EBI R500 zachowując jednocześnie konwencję nazewnictwa punktów przyjętą w systemie.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PNE.
2. Istniejące oprawy oświetleniowe podlegające wymianie należy zdemontować i przekazać użytkownikowi.
3. Wytyczne dotyczące instalacji ogromowej ujęto w opracowaniu branży architektury.
4. Po wykonaniu instalacji wchodzących w zakres opracowania należy wykonać komplet pomiarów elektrycznych.
5. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
6. Wszystkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

Projektant:

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. DANE DO OBLICZEŃ.

Napięcie zasilania	230/400V
Współczynnik mocy	$\cos \phi = 0.9$
Przyjęto współczynnik jednoczesności dla oświetlenia	$k_j = 0.7$

3.2. BILANS MOCY – OŚWIETLENIE LED OBWODY NIEREZERWOWANE.

Moc zainstalowana	$P_i = 5,520\text{kW}$
Moc szczytowa	$P_s = 3,864\text{kW}$
Prąd szczytowy	

$$I_s = \frac{3864}{1.73 \times 400 \times 0.90} = 6,20\text{A}$$

3.3. BILANS MOCY – OŚWIETLENIE LED OBWODY REZERWOWANE.

Moc zainstalowana	$P_i = 1,327\text{kW}$
Moc szczytowa	$P_s = 0,929\text{kW}$
Prąd szczytowy	

$$I_s = \frac{929}{1.73 \times 400 \times 0.90} = 1,49\text{A}$$

3.4. BILANS MOCY – OŚWIETLENIE LED OBWODY NIEREZERWOWANE I REZERWOWANE

Moc zainstalowana	$P_i = 5,520 + 1,327 = 6,85\text{kW}$
Moc szczytowa	$P_s = 3,864 + 0,929 = 4,79\text{kW}$
Prąd szczytowy	

$$I_s = \frac{4790}{1.73 \times 400 \times 0.90} = 7,69\text{A}$$

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów oświetleniowych pozostają bez zmian $I_b = 10\text{A}$

Uwaga:

1. Bilans mocy przed modernizacją i po modernizacji (wymianie opraw).

Moc	Przed wymianą (modernizacją)	Po wymianie (modernizacji)	Po wymianie (modernizacji) wg audytu energ.
Moc zainstalowana opraw	13,33kW	6,85kW	9,41kW
Moc szczytowa opraw	9,33kW	4,79kW	6,59kW

2. Obliczenia natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach budynku patomorfologii pozostawiono w archiwum projektanta.

Projektant: