

Opis przedmiotu zamówienia.

Tematem zamówienia jest wykonanie badania transformatorów.
Badanie dotyczy 5 sztuk transformatorów.

1. Parametry techniczne badanych transformatorów :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| • Typ transformatorów | : | TNOSA 630/15 |
| • Rok budowy | : | 1991 |
| • Nr fabryczny | : | 1126235, 1126234,
1126226, 1126211,
1126210 |
| • Izolacja | : | olejowa |
| • Moc | : | 630 kVA |
| • Zaczepy przekładni | : | 1, 2, 3, 4, 5 |
| • Napięcie | : | 15/04 kV |

2. Zakres realizacji zamówienia :

- Przygotowanie miejsc – stanowisk pracy / wyłączenia, dopuszczenia, załączenie do pracy, uzgodnienia terminu oraz pora dnia.
- Badanie transformatorów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami / w tym konserwacja /.
- Sprawdzenie oszynowania i pomiar rezystancji mostów szynowych po stronie nn i SN badanych transformatorów.
- Pomiar rezystancji uziemienia stacji transformatorowej.
- Pobranie i wykonanie skróconej analizy oleju.

3. Termin realizacji zamówienia :

Planowany termin wykonania zadania to : 01.04 do 15.05.2017 r
z możliwością zmiany przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o rozpoczęciu prac z wyprzedzeniem przynajmniej siedmio dniowym.

4. Warunki udziału w postępowaniu :

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy ;

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymogami ustawowymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opracował : M. Smarkala