



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.6.21

Zamość, dnia 12 marca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania dostawę gazów medycznych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Pytanie 1 – Prosimy o udostępnienie do niniejszego postępowania formularzy cenowych. Jest to dość istotny aspekt w kwestii ustalenia ceny dla danego Zadania, aby potencjalni wykonawcy wzięli pod uwagę te same czynniki cenotwórcze i w tych samych ilościach.

Wyjaśnienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagane przez Zamawiającego ilości znajduje się w rozdziale V ust. 3 SWZ, a szczegółowy opis sporządzenia oferty cenowej znajduje się w rozdziale XVII ust. 1 SWZ.

Pytanie 2 – Pytanie dotyczące dzierżawy butli – pakiety 2- 5

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia odnośnie „Przyjęcie w użyczenie” butli sprężonych gazów medycznych, podając ilości ma na myśli ilość dzierżawionych butli w ciągu jednego dnia (butlodoba) trwania umowy?

Wyjaśnienia: Użyczenie należy rozumieć zgodnie z art. 710 Kodeksu Cywilnego. Przy każdej dostawie butli z gazami medycznymi w pierwszej kolejności będą odbierane z magazynu puste butle, a następnie przekazywane do magazynu pełne butle z gazami medycznymi. Zapewni to prawidłowy stan ilościowy butli w magazynie i systemie skanującym.

Pytania 3 – Pytanie dotyczące terminu przydatności gazów – pakiety 1-5

Prosimy o uzasadnienie merytoryczne wprowadzonego wymogu: „Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferowanych gazów w momencie dostawy to 36 miesięcy”, skoro zgodnie z pkt. VI. SWZ Termin realizacji zamówienia – wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Oznacza to jednoznacznie, że po upływie trwania umowy zostanie zawarta nowa umowa, a butle będą dostarczane w ramach nowej umowy, być może od innego wykonawcy, z nową datą przydatności do użycia. Według składającego wniosek wprowadzony wymóg jest nielogiczny, nie ma żadnego ekonomicznego i merytorycznego uzasadnienia, a przede wszystkim stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji – a więc elementarnej zasady prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia: Zamawiający zmienia zapis „Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferowanych gazów w momencie dostawy

to 36 miesięcy” na „Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferowanych gazów to 24 miesiące”. Przedmiotowy zapis nie dotyczy 132 butli czterdziestolitrowych, o których mowa w zadaniu 2 - Tlen sprężony medyczny w butlach, będących własnością szpitala i wykorzystywanych jako rezerwowe zasilanie w przypadku awarii stacji zgazowania ciekłego tlenu.

Zmianie ulega § 9 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wykonawca gwarantuje 36-miesięczny termin ważności gazów medycznych w przypadku czterdziestolitrowych butli z tlenem medycznym oraz 24-miesięczny termin ważności w pozostałych przypadkach”.

Pytania 4 – Dotyczy wzoru umowy.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższego postanowienia:

„Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości, lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres”.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy postanowień postulowanych przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytania 5 – Pytanie do zadania 2, 3, 4, 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do wyceny w ramach każdego zadania, osobnej pozycji dotyczącej dzierżawy butli oraz transportu.

Wyjaśnienia: Przedmiotem zamówienia nie jest dzierżawa a użyczenie butli w rozumieniu art. 710 Kodeksu Cywilnego. Powyższe oznacza, że brak jest uzasadnienia dla wydzielenia osobnej pozycji, w ramach której wycenione byłyby koszty użyczenia butli, bowiem użyczenie jest ze swojej istoty nieodpłatne. Koszty transportu powinny zostać uwzględnione w cenie oferowanych gazów medycznych. Wiążące pozostają postanowienia § 4 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu